



LEGENDA:

- przewody wody zimnej prowadzone w warstwach posadzki/ w bruzdach ściennych
- przewody c.w.u. prowadzone w warstwach posadzki/ w bruzdach ściennych
- W1 - oznaczenie pionów wodociągowych

Główne pionu instalacyjnie prowadzone w szachtach. Opomiarowanie mieszkań przewidziano w szachtach instalacyjnych. Przejścia instalacyjne przez przegrody wykonać w rurach ochronnych. Zabezpieczenie otworów technologicznych i przejść instalacyjnych przez ściany przeciwpożarowe powłokami posiadającymi klasę EI równą odporności ogniowej tych ścian i stropów. Instalacje zainstalować wg aktualnych przepisów i norm.

rozprowadzenie wody w pom. węzła  
zgodnie z uzgodnieniem WPK Szczuczyn

zawór antyskażeniowy BABM

SPOCZNIK 150x150cm

wodomierz skrzydełkowy na  
inst. wody bytowej DN32

przyłącze wodociągowe wg PZT  
blok I poziom posadzki 126,30 m n.p.m.  
włączenie do budynku od trójnika:  
PE100 Ø50x3,0mm  
L=72,20m

strata ciśnienia na przyłączy 2,91mH2O  
prędkość wody 1,24 m/s

blok II poziom posadzki 125,60 m n.p.m.  
włączenie do budynku od trójnika:  
PE100 Ø50x3,0mm  
L=38,70m

strata ciśnienia na przyłączy 1,56mH2O  
prędkość wody 1,24 m/s

GRAF PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNO-GRAFICZNA			
obiekt	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWALNYCH POWTARZALNYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH, WIELORODZINNYCH	PROJEKT BUDOWLANY	
		data	01.12.2020
adres	ul. Łąkowa, Szczuczyn nr działek: 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 971/14, 969/48, 969/541 CZĘŚCI DZIAŁEK O NR.: 971/15, 971/10 1535, 968/1	skala	1:100
nazwa rysunku	INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ - rzut przyziemia	nr rys.	IS_210
ZESPÓŁ AUTORSKI			
imię i nazwisko		podpis	
branża		podpis	
INSTALACJA SANITARNE	PROJEKTANT	NR UPRAWNIENI:	
	inż. Stefan Grzegorzczak	BI 322/74	
	SPRAWDZAJĄCY	NR UPRAWNIENI:	
	inż. Mirosław Stefanowicz	BI 217/82	
		SFR.	