

LEGENDA

1a *Budynek mieszkalny wielorodzinnny projektowany*

1b *Budynek mieszkalny wielorodzinnny projektowany*

Istniejące budynki mieszkalne

ANALIZA ZACIENIANIA PROJEKTOWANYMI BUDYNKAMI:

- budynku mieszkalnego wielorodzinnego, istniejącego na działce o nr geod. 1585.

- budynku mieszkalnego wielorodzinnego,istniejącego na działce o nr geod. 969/43.

oraz

ANALIZA SPEŁNIENIA WARUNKU MINIMALNEGO CZASU NASŁONECZNIANIA POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH W PROJEKTOWANYCH OBIEKTACH

Zgodnie z WT paragraf 60.1 minimalny czas nasłoneczniania dla pokoi mieszkalnych w dniach równocy (21marca i 21września) w godz. 7:00-17:00 powinien wynosić co najmniej 3h.

WNIOSEK:

Analiza zacieniania wykazła, że istniejace budynki na działkach sąsiednich będą zacieniane przez projektowane budynki mieszkalne,wielorodzinne w godzinach od 16 do 17.
W pozostałych godzinach będą miały zapewnione światło dzienne tym samym uznaje się warunek zacieniania za spełniony.

jednostka projektowa	*GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA*		
obiekt	**PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DWÓCH POWTARZALNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, WIELORODZINNYCH.**	PROJEKT BUDOWLANY	
		data	01.12.2020
adres	ul.Łąkowa, Szczuczyn nr działek: 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 971/14, 969/48, 969/54i CZĘŚCI DZIAŁEK O NR: 971/15, 971/10 1535, 968/1	skala	1:250
nazwa rysunku	Analiza zacieniania	nr rys.	Az/0
ZESPÓŁ AUTORSKI			
branża	imiń i nazwisko		podpis
autor projektu	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	BŁ 27/01	
sprawdził	mgr inż. arch. Paweł Kuczyński	BŁ 111/01	
		STR.	