

**Gmina Miejska**  
**Lidzbark Warmiński**  
ul. Aleksandra Świętochowskiego 14  
11-100 Lidzbark Warmiński

tel. +48 89 767 85 00  
fax +48 89 767 23 03  
[www.lidzbarkw.eu](http://www.lidzbarkw.eu)  
[um@lidzbarkw.pl](mailto:um@lidzbarkw.pl)

Lidzbark Warmiński, 02.03.2021 r.

### **Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Realizacja projektu: „Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim”**, Znak sprawy: GKI.271.1.2021, ID: 423222.

Działając zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, zwanej dalej: „Zamawiającym”, zawiadamiam, że jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z pismem o udzielenie wyjaśnień. Poniżej przedstawiam treść pytania zawartego w piśmie wraz z udzielonym przez Zamawiającego wyjaśnieniem:

#### **Pytanie nr 1:**

Witam Serdecznie Prosiłbym o informacje odnośnie opraw oświetleniowych zewnętrznych. W projekcie elektrycznym w punkcie 7.3 jest mowa aby zamontować słupy stalowe o wysokości 5m wraz z oprawami. Odnośnie opraw jest informacja: "zainstalować oprawy oświetleniowe takie same jak w etapie I" W projekcie nie ma informacji jakiego typu są to oprawy. W celu przygotowania rzetelnej wyceny, prosiłbym o informacje odnośnie zastosowanej oprawy ośw. w etap I. Prosiłbym również o informacje o możliwości zaproponowania alternatywy dla oprawy przewidzianej w projekcie

#### **Wyjaśnienie na pytanie nr 1:**

Należy zamontować słupy okrągłe z podstawą, o wysokości 5m i przekroju 60/130/3 z wysięgnikiem jednoramiennym, ocynkowane z fundamentem o wymiarach 300x200.

Oprawy LED 36W (12 diod) 5000K, SP programowalna, do oświetlenia ciągów pieszych, montowane na wysięgnikach okrągłych. Zakres pracy opraw w temperaturach -40/+50, posiadające certyfikat ENEC.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Łazowski

Z-ca Burmistrza