



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Wadowice, dnia 19.08.2022r.

Znak: ZP.26.2.40.2022.1

**Informacja o wpłynięciu pytań w zapytaniu ofertowym
pn. "Dostawa i wymiana akumulatorów dwóch zasilaczy UPS Riello Multisenty
MST30 w Pawilonie C dla ZZOZ w Wadowicach"**

Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, przekazuje zapytania od Dostawcy dotyczące treści zapytania ofertowego pn „Dostawa i wymiana akumulatorów dwóch zasilaczy UPS Riello Multisenty MST30 w Pawilonie C dla ZZOZ w Wadowicach”, znak: ZP.26.2.40.2022 i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie baterii o pojemności 12V/120Ah? Jednocześnie proponuję usunąć zapis "Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty". W zamian proszę zawrzeć zapis: "Zamawiający dopuszcza zastosowanie akumulatorów o podobnych bądź zbliżonych parametrach do podanych w przedmiocie zamówienia". Państwa zapis jest jednostronny i dyskwalifikuje potencjalne firmy do złożenia oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie baterii o pojemności nominalnej C20 nie mniejszej niż 120 Ah.

„Zamawiający dopuszcza zastosowanie akumulatorów o takich samych bądź wyższych parametrach jak podane w przedmiocie zamówienia”,

"Zaoferowanie jakiegokolwiek parametru poniżej wyspecyfikowanych będzie skutkowało odrzuceniem oferty."

Zamawiający informuje, że termin składania ofert **nie ulega zmianie**. Ofertę należy przesłać **do dnia 23.08.2022r. do godziny 10.00** za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice>

Proszę o **niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma**.

*Pełnomocnik Dyrektora
ds. Infrastruktury i Logistyki*

mgr inż. Tomasz Matera

Otrzymują:

<https://platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice>

1 x Dostawcy (e-mail):

1 x a/a.