

Tuchola, dn. 29.04.2021 r.

Starosta Tucholski

12

Znak sprawy: ZU.6630.156.2021

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 29.04.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne t. j. Dz. U. 2020 poz. 276 art. 28b
 Zarządzenia nr 33/2016 Starosty Tucholskiego z dnia 16 września 2016

Przedmiot narady:	przyłącze energetyczne przyłącze kanalizacyjne sieć kanalizacyjna
Lokalizacja:	Miasto Tuchola, dz.: 1438/13, 1471/2, 1472/3, 1473/2, 1490/14, 1611/5, 1612/5, 1613/5, 1614/5, 1615/7, 1617/19, 1618/7, 1626/2, 1627/2, 1628/1, 1628/2, 1639, 1640, 1652/1, 1653/3, 1654/1, 1657/8, 3865/5
Wnioskodawca:	STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSŁAW RYL Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89-500 Przy Szosie Bydgoskiej
Inwestor:	GMINA TUCHOLA Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
Przewodniczący:	Magdalena Badtke
Miejsce narady:	Tuchola
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	22.04.2021 r.

Stanowisko Przewodniczącego:

Bez uwag.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 334.433-1100, 334.433-1101, 334.434-1002, 334.434-1003, 334.434-1004, 334.434-1005, 334.434-1006, 334.434-1006.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika Podpis uczestnika
1	Gmina Tuchola elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie bez uwag - informacja e-mail	M. Górecki
2	Polska Spółka Gazownictwa w Warszawie Gazownia w Bydgoszczy Placówka Gazownicza w Tucholi elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie bez uwag - informacja e-mail	S. Nawalany

Dokument wygenerował(a): Magdalena Badtke, dn. 30-04-2021 08:27:47

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

3	Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Zakład Wodociągów i Kanalizacji elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami informacja w załączeniu	J. Wiśniewski
4	Rejon Energetyczny Chojnice elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie informacja w załączeniu	J. Lichacz

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorącego udział w naradzie w sposób stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnością.

Z up. Starosty
M. Badtke
Magdalena Badtke
Geodeta

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).

ZUDP TUCHOLA

Od: Kierownik ZWIK <kierownikzwik@pk.tuchola.pl>
Wysłano: czwartek, 29 kwietnia 2021 11:00
Do: ZUDP
Temat: ZU.6630.156.2021
Załączniki: kierownikzwik.vcf

ZU.6630.156.2021

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z budową tłoczni ścieków i ich zasilaniem elektrycznym w ul. Budowlanej i Plaskosz w msc. Tuchola

Uzgodnienie ZWiK U62/2021 (29.04.2021):

1. Projekt zagospodarowania terenu dla budowy sieci kanalizacyjnej uzgadnia się bez uwag;
2. Projekt techniczny dla budowy sieci kanalizacyjnej przedłożyć do uzgodnienia z ZWIK w Tucholi;
3. Włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej wykonać pod nadzorem pracownika ZWIK w Tucholi
3. Uzgodnienie traci ważność po upływie dwóch lat

--

Z poważaniem

Jan Wiśniewski

Kierownik ZWiK W Tucholi
tel. 52 334 50 58

Przedsiębiorstwo Komunalne
w Tucholi Spółka z o.o.
ul. Świecka 68
89 - 500 Tuchola
NIP 561 - 100 - 04 - 63

Ze zgodności z oryginałem
GEODETA
M. Badtke
Magdalena Badtke

Lp	Sygnatura	Temat	Lokalizacja	Opinia
1	ZU.6630.156.2021	<p><u>Temat:</u> przyłącze energetyczne</p> <p>przyłącze kanalizacyjne</p> <p>sieć kanalizacyjna</p> <p><u>Lokalizacja:</u> Miasto Tuchola, dz.: 1438/13, 1471/2, 1472/3, 1473/2, 1490/14, 1611/5, 1612/5, 1613/5, 1614/5, 1615/7, 1617/19, 1618/7, 1626/2, 1627/2, 1628/1, 1628/2, 1639, 1640, 1652/1, 1653/3, 1654/1, 1657/8, 3865/5</p>	STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSŁAW RYL Przy Szosie Bydgoskiej 14A 89-500 Przy Szosie Bydgoskiej NIP: 561-126-95-38	w miejscu skrzyżowań i zbliżeń projektowanej infrastruktury z kablami energetycznymi istniejącymi i projektowanymi na kable energetyczne nałożyć rurę typu AROT, przed zasypaniem zgłosić wykop w RD Chojnice celem odebrania stanu technicznego naszych urządzeń, zachować odległość min 0,5 m projektowanych urządzeń od istniejącej i projektowanej infrastruktury energetycznej. Ustala się dwumetrową strefę ochronną z każdej strony kabla. W strefie ochronnej prace należy wykonywać ręcznie.
2	ZU.6630.163.2021	<p><u>Temat:</u> Budowa sieci elektroenergetycznej</p> <p>nn - Budowa linii elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilania hali trakowej obróbki drewna na dz. nr 309/1 w m. Lińsk</p> <p><u>Lokalizacja:</u> Lińsk</p>	RYCHLIK " KŁOSOWSKI SEBASTIAN ul. Chojnicka 6 89-500 Tuchola NIP: 561-131-56-98	Bez uwag
3	ZU.6630.174.2021	<p><u>Temat:</u> sieć telekomunikacyjna</p> <p><u>Lokalizacja:</u> Cekcyn, dz.: 233/1, 237/4, Nowy Sumin, dz.: 53/4</p>	PUHW POLISYSTEM MIROSLAW KABIAK os. Edwarda Raczyńskiego 1/60 62-020 Swarzędz NIP: 777-103-75-71	<p>w miejscu skrzyżowań i zbliżeń projektowanej infrastruktury z kablami energetycznymi istniejącymi i projektowanymi na kable energetyczne nałożyć rurę typu AROT, przed zasypaniem zgłosić wykop w RD Chojnice celem odebrania stanu technicznego naszych urządzeń, zachować odległość min 0,5 m projektowanych urządzeń od istniejącej i projektowanej infrastruktury energetycznej. Ustala się dwumetrową strefę ochronną z każdej strony kabla. W strefie ochronnej prace należy wykonywać ręcznie.</p> <p>Dodatkowo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sytuowanie stanowisk pracy oraz składowisk możliwe jest w odległości większej niż 5 m od skrajnych przewodów linii 15 kV i 2 m od skrajnych przewodów linii 1 kV (odległość od rzutu przewodów na płaszczyznę terenu) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Podczas prowadzenia prac z zastosowaniem urządzeń przeładunkowych należy zachować odległość mierzoną w poziomie od najdalej wysuniętego punktu urządzenia do przewodów linii 15 kV wynoszącą min. 5 m a do przewodów linii 1 kV wynoszącą min. 2 m. 3. Dla pracy sprzętu budowlanego (dźwigi, podnośniki, podajniki, koparki, itp.) w odległości mniejszej niż 5 m od

o zgodności
GEODETA
M. Badke
Magdalena Badke

				<p>przewodów linii energetycznych 15 kV oraz 2 m od przewodów linii energetycznych 1 kV wymagane jest ich wyłączenie. O planowanych pracach sprzętu budowlanego w pobliżu linii należy powiadomić Rejon Dystrybucji Chojnice z 30 dniowym wyprzedzeniem. Termin wyłączenia linii uzależniony będzie od możliwości ruchowych sieci energetycznej. Koszty wyłączenia ponosi inwestor.</p> <p>Dla wszystkich skrzyżowań napowietrznej infrastruktury telekomunikacyjnej z napowietrzną infrastrukturą energetyczną Enea Operator sp z o.o. złożyć w RD Chojnice do uzgodnienia profil skrzyżowania z naniesionymi rzeczywistymi odległościami między liniami. Wystąpić na piśmie do Rejonu Dystrybucji Chojnice o określenie środków i warunków bezpiecznego wykonania prac w miejscach skrzyżowań z infrastrukturą energetyczną Enea Operator sp z o.o.</p> <p>Uzgodnienie nie dotyczy sieci oświetlenia drogowego, które nie jest własnością Enea Operator</p>
4	ZU.6630.175.2021	<p><u>Temat:</u> Budowa kablowego przyłącza elektroenergetycznego w celu zasilania działki nr 143/6 w miejscowości Krzywogoniec gm. Cekcyn.</p> <p><u>Lokalizacja:</u> Krzywogoniec, gmina Cekcyn</p>	<p>„EKOMAL” KŁOSOWSKI SEBASTIAN ul. Chojnicka 6 89-500 Tuchola NIP: 561-131-56-98</p>	Bez uwag
5	ZU.6630.176.2021	<p><u>Temat:</u> Budowa kablowego przyłącza elektroenergetycznego w celu zasilania działki nr 247/10 w miejscowości gm. Śliwice.</p> <p><u>Lokalizacja:</u> Śliwiczki, gmina Śliwice</p>	<p>„EKOMAL” KŁOSOWSKI SEBASTIAN ul. Chojnicka 6 89-500 Tuchola NIP: 561-131-56-98</p>	Bez uwag
6	ZU.6630.177.2021	<p><u>Temat:</u> Budowa sieci elektroenergetycznej – Budowa linii elektroenergetycznej 10 kV w celu zasilania działki nr 441 w miejscowości Kęsowo gm. Kęsowo.</p> <p><u>Lokalizacja:</u> Kęsowo, gmina Kęsowo</p>	<p>„EKOMAL” KŁOSOWSKI SEBASTIAN ul. Chojnicka 6 89-500 Tuchola NIP: 561-131-56-98</p>	Bez uwag
7	ZU.6630.178.2021	<p><u>Temat:</u> Budowa przyłącza elektroenergetycznego w celu zasilania działki nr 153/10 w miejscowości gm. Lubiewo.</p> <p><u>Lokalizacja:</u> Płazowo, gmina Lubiewo</p>	<p>„EKOMAL” KŁOSOWSKI SEBASTIAN ul. Chojnicka 6 89-500 Tuchola NIP: 561-131-56-98</p>	Bez uwag
8	ZU.6630.179.2021	<p><u>Temat:</u> Budowa kablowego przyłącza elektroenergetycznego w celu zasilania działki nr 100/11 w miejscowości Sumin gm. Cekcyn</p> <p><u>Lokalizacja:</u> Stary Sumin, gmina Cekcyn</p>	<p>„EKOMAL” KŁOSOWSKI SEBASTIAN ul. Chojnicka 6 89-500 Tuchola NIP: 561-131-56-98</p>	Bez uwag
9	ZU.6630.180.2021	<p><u>Temat:</u> Budowa kablowego przyłącza elektroenergetycznego w celu zasilania stacji bazowej na działce nr 85/185 w miejscowości Śliwice.</p> <p><u>Lokalizacja:</u> Śliwice, gmina Śliwice</p>	<p>„EKOMAL” KŁOSOWSKI SEBASTIAN ul. Chojnicka 6 89-500 Tuchola NIP: 561-131-56-98</p>	Bez uwag