

K2200405765  
WEO22E251728  
Gniezno, 23.11.2022 r.

**Gmina Gniezno**  
**Al. Reymonta 9-11**  
**62-200 Gniezno**

Adres do korespondencji:  
Usługi Projektowe i Nadzory  
w Zakresie Budowy Dróg i Ulic  
Maciej Trajgis  
Promienko, ul. Tarninowa 7  
62-007 Biskupice

Dotyczy: Uzgodnienia branżowej dokumentacji pt.: „Budowa chodnika w m. Welnica, gm. Gniezno”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.11.2022 r. udzielamy informacji:

1. na terenie objętym opracowaniem znajdują się elektroenergetyczne urządzenia podziemne nn oraz linia oświetlenia drogowego nn, niebędąca własnością Enea Operator Sp. z o.o.,
2. lokalizację podziemnych urządzeń elektroenergetycznych nn w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów próbnych,
3. w miejscu występujących skrzyżowań, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej przed jej uszkodzeniem (zgodnie z PN-76/E-05125),
4. prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą dbałością,
5. urządzenia elektroenergetyczne muszą znajdować się na normatywnych głębokościach lub wysokościach. W przypadku obniżenia lub podwyższenia terenu zachodzi konieczność ich przebudowy,
6. inwestor ponosi odpowiedzialność materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury elektroenergetycznej w czasie wykonywania robót oraz szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót,
7. nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niewykazanych na załączonym planie podziemnych urządzeń elektroenergetycznych, które nie były zgłoszone do ewidencji RD Gniezno,
8. przed rozpoczęciem prac w pobliżu podziemnych urządzeń elektroenergetycznych należy bezwzględnie pisemnie powiadomić Pogotowie Energetyczne Gniezno z minimum 14 – dniowym wyprzedzeniem.

**Centrala**

Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00  
faks +48 / 61 850 41 07

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 PLN

9. prace muszą być wykonywane zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy Enea Operator (prace na polecenie pisemne).
10. ważność udzielonej informacji ustala się na okres 2 lat z tym, że każdorazowo w terminie 14 dni przed przystąpieniem do prac ziemnych należy uaktualnić je w RD Gniezno.

Działając w imieniu spółki Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań (dalej jako „Spółka”), na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) w załączeniu przesyłamy obowiązek informacyjny w celu dopełnienia zobowiązań prawnych ciążyących na Spółce, jako Administratorze danych osobowych.

Enea Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Gniezno  
Dział Majątku Sieciowego  
Kierownik  
Z poważaniem  
Tadeusz Jaroński

**Załączniki:**

- obowiązek informacyjny
- projekt zagospodarowania terenu – 1 egz.

**Do wiadomości:**

- adresat
- a/a

**Sprawę prowadzi:**

Patryk Mróz  
tel. 61 884 71 02

**Centrala**

Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58


tel. +48 / 61 850 40 00  
faks +48 / 61 850 41 07

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 PLN





#### LEGENDA

o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm "CEGLA" kolor szary  
 awierzchni z kostki betonowej gr. 8cm "CEGLA" kolor grafit  
 awierzchni bitumicznej - w-wa ścierna AC11S gr. 5cm po wyk.  
 ia  
 k betonowy 15x30x100, h=12,0cm  
 k betonowy najazdowy 15x22x100, h=2,0cm, przejścia dla p. h=0,0cm  
 onowy 2-rzędowy z kostki betonowej gr. 8cm  
 betonowe 8x30x100

porowe typu "L"

otka ściekowe betonowe 50x50x15

vane odtworzenie rowu wraz z umocnieniem płytami ażurowymi  
 elementy zagosp. terenu - krawężniki, ścieki

st uliczny betonowy kd  $\phi$ 500 kl. D400

kanalik PP SN8  $\phi$ 200

sieć energetyczna wg. inwentaryzacji nr 231-58/2008

zreznane do wycinki

asa drogowego dla działek objętych inwestycją

siatki energetycznych lub teletechnicznych na zjazdach  
 zadni zabezpieczyć rurami dwudzielnymi A110PS

**ENEA Operator Sp. z o.o.**  
**ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY**

do pisma nr WEO22E 251728

z dnia: 23.11.2022r.

Inwestor:


Gmina Gniezno  
Al. Reymonta 9-11; 62-200  
Gniezno

Przedmiot  
opracowania:

Budowa chodnika w m. Welnica gm. Gniezno

Nazwa  
rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU

Autor	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant:	Bartosz Zbytniewski	WKP/0307/PWOD/13		1:500	2
Opracowujący:	Maciej Trajgis	WKP/OWOD/0082/08			

nr licencji GstarCad 2019 dla Maciej Trajgis