

Bydgoszcz, 15.06.2022 r.

Znak sprawy ZP.TP.1.DAOiK.2022

Odpowiedź na zapytanie wykonawcy

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na dostawę i montaż wind w Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54 w Bydgoszczy

W dniu 15.06.2022 r. do zamawiającego wpłynęło zapytanie o treści:

W ogłoszonym przetargu nie znalazłem informacji o:

1. wystroju kabiny, jej oświetleniu,
2. rodzaju napędu (reduktorowy czy bezreduktorowy),
3. w punkcie V podpunkt 6b jest informacja, że drzwi dźwigów mają być oznakowane w sposób kontrastowy w stosunku do otoczenia - tzn. jaki ma to być kolor ?
4. w tym samym punkcie napisano żeby zastosować system fakturowy prowadzący do panelu przywoławczego ale nie ma nic na ten temat w obmiarze budowlanym. Jeżeli nie mają to być płytki to jaki materiał zastosować.

Zamawiający na podstawie art. 284 uPzp w odpowiedzi udzielił następujących wyjaśnień:

w zakresie punktu 1:

wymagania zostały określone w Poradniku Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w pkt 3.4.4 oraz w normach PN, na które zamawiający powołuje się w rozdziale V ust. 6 i 7 SWZ, w pozostałym zakresie zamawiający nie stawia szczególnych wymagań;

w zakresie punktu 2:

rodzaj napędu - bezreduktorowy;

w zakresie punktu 3:

zazwyczaj jest to kolor srebrny, który odbija się od ścian, jest widoczny i nie zlewa się z kolorem ścian;

w zakresie punktu 4:

obróbki po montażu drzwi mają być pomalowane farbą emulsyjną lateksową w kolorze kontrastowym do drzwi dźwigu; tzn. że zawarte w SWZ określenie - system fakturowy na dojściu do windy prowadzący do panelu przywoławczego - należy rozumieć jako oznaczenie kontrastową farbą obramowania ściany wokół drzwi dźwigów.

Z upoważnienia Dyrektora
Zespołu Domów Pomocy Społecznej
i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy

Jaw
Katarzyna Sarecka