

**Piekiełko Usługi Kominiarskie S.C.**  
Ul. Dąbrowskiego 79 32-600 Oświęcim  
kom. 601 987 731

*Piekiełko*  
**USŁUGI KOMINIARSKIE S.C.**  
32-600 Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 79  
tel. 601 987 731  
NIP 5492462110 R-388513233

(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)

Gliwice, dnia 25.06.2021 r.

**Opinia № 101/21**

z wyników przeprowadzonych oględzin - **sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych**

w **Gliwice** ul. **„Strzelców Bytomskich”** Nr **19/8**

**ZBM II TBS ROM-10**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego

**Roman Piekiełko**

w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie <sup>3</sup>
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia <sup>3</sup>
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania <sup>3</sup>

**W związku z czym stwierdza się co następuje:**

Podłączenia do przewodów kominowych zgodnie z rysunkiem, nie zgodnie z przepisami.  
W pionie kuchni komin murowany z cegły do połaci dachowej na strychu, ponad dach  
wyprowadzony trzema rurami. Wentylacje kuchni podłączone do wspólnego przewodu.  
Pieczyki gazowe łazienkowe miesz.nr.8 i 12 – podłączone do wspólnego przewodu.

(wymienić sposób usunięcia przyczyny wadliwego działania)

W oparciu o n/w przepisy przewody od urządzeń dymowych podlegają obowiązkowemu czyszczeniu min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.

**Inne uwagi:**

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę z dn. 07.VII.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623 z 2010 r.).Ustawę o ochronie p/poż. (Dz.U. Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VI. 2010 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli. Sporządzona została w 2. egz. po 1. egz. dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii:

Opiniodawca  
(uprawniony rej. mistrz kominiarski )

dnia                      r.      podpis

Uwaga:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do odbioru prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Właściwe podkreślić

Dyplomowany Mistrz Kominiarski  
*Roman Piekiełko*  
(podpis i pieczęć)