



UZGODNIENIA BRANŻOWE
Netia S.A.

ul. Taśmowa 7 A, 02-677 Warszawa
adres do korespondencji:
ul. Legionów 119, 87-100 Toruń

Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Adres do korespondencji:
Netia SA
Dział Utrzymania Usług
Okręg Północny
87-100 Toruń
ul. Legionów 119
tel. +48 22 352 66 94

Toruń, 2024.01.09

Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu
ul. Ludwika Waryńskiego 34A
86 – 300 Grudziądz

Nasz znak: **NTFB-508-0045/24**
Wasz znak: ZDM-I-U.4300.1.46.2023

Warunki zabezpieczenia

Dotyczy: Remont nawierzchni ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Nauczycielskiej do ul. Miłoleśnej w Grudziądzu.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30.11.2023r informuję, iż Netia S.A. posiada sieć teletechniczną w obszarze projektowanej inwestycji oznaczoną kolorem pomarańczowym.

Wymagania formalne:

W fazie związanej z przygotowaniem projektu, w razie konieczności udzielenia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Działem Utrzymania Usług w Okręgu Północnego z Panem Tomaszem Zawadą tel. 723 195 024.

Przed przystąpieniem do robót związanych bezpośrednio z siecią Netii SA w celu uzyskania ich akceptacji, Wykonawca zgłosi pisemnie z minimum 30-dniowym wyprzedzeniem zamiaru rozpoczęcia prac. Zgłoszenie prac winno zawierać; termin planowanego rozpoczęcia i zakończenia, lokalizację, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnień Netii SA.

Adres na który, należy wysłać zgłoszenie:

Netia SA
Dział Utrzymania Usług
Okręg Północny
87-100 Toruń, ul. Legionów 119
tel. +48 22 352 66 94, fax +48 22 338 31 94, kom. +48 606 298 839.

- Przed realizacją Wykonawca powinien uzyskać akceptację Netii SA Dział Utrzymania Usług Okręg Północny.



- Prace wzdłuż sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niż 2m/, należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczególną ostrożnością z wykluczeniem użycia sprzętu mechanicznego oraz przy udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza się odstępstw trasowych i wypłyceń sieci.
 - W przypadku uszkodzenia w trakcie robót sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 7111511 (czynny 24h). e:mail: nadzory@netia.pl
 - Wszelkie prace związane z siecią teletechniczną należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami oraz normami Netia SA a zastosowane materiały muszą być zgodne z Listą Materiałów dopuszczonych w Netia SA.
 - Wykonane prace podlegają odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Wykonawca na dzień odbioru dostarczy dokumentację powykonawczą zgodną z normami Netii SA, wykazem właścicieli działek i ich zgodą na budowę kanalizacji teletechnicznej oraz inwentaryzację geodezyjną łącznie.
 - Wszelkie koszty związane z wydaniem warunków technicznych, przebudową, nadzorem (*nadzór techniczny przedstawiciela Netii płatny zgodnie z obowiązującym cennikiem w Netia SA*) i zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury Netii ponosi Inwestor.
 - Koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca. Ponadto, Netia SA zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.
 - W przypadku zmiany rzędnych terenu, należy uwzględnić regulację poziomu infrastruktury telekomunikacyjnej z zachowaniem normatywnego przykrycia w stosunku do projektowanej niwelety.
 - Wszelkie przesunięcia kabli, kanalizacji teletechnicznej studni kablowych oraz poziomowanie studni kablowych dokonywane będą na koszt inwestora.
 - W projektowanych wjazdach i zjazdach oraz nowo projektowanych odcinkach jezdni krzyżujących się z istniejącą siecią teletechniczną Netii, należy ją pogłębić i zabezpieczyć rurami ochronnymi firmy Arot Ø 160.
 - Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić kalibrację potwierdzającą drożność kanalizacji teletechnicznej po wykonanych pracach w obrębie infrastruktury Netia S.A. w obecności przedstawiciela (właściciela) sieci.
- Warunki techniczne są ważne przez jeden rok od daty wydania.


Netia S.A. zastrzega sobie, że do czasu realizacji projektu, zawartość sieci Netia S.A. może ulec zmianie pod względem zasobności sieci teletechnicznej.



Załączniki:



Pismo przewodnie.
Warunki zabezpieczenia.
Załącznik mapowy


Przedstawiciel Netia S.A.


WALDEMAR WACHOWSKI
Z poważaniem








| | | | | |
|--|---|------------------|---|---------------------|
|  ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU | Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu 86-300 Grudziądz ul. Ludwika Waryńskiego 34A | | Inwestor: Gmina miasto Grudziądz 86-300 Grudziądz ul. Ratuszowa 1 | |
| REMONT ULICY WARSZAWSKIEJ W GRUDZIĄDZU na odcinku od ul. Nauczycielskiej do ul. Miłoleśnej. | | | | |
| Opracował | Jarosław Trawka | GP-IV/8346/TO/90 |  | Data: 11. 2023 r. |
| Akceptował | mgr inż. Jarosław Murgała | | | Podziałka: 1:500 |
| Tytuł rys: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | | | | Nr rys. 1 |






ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
w Grudziądzu
ul. Ludwika Waryńskiego 34A
86-300 Grudziądz
NIP 8762403226, REGON 3405...2333




OZNACZENIA


-  Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego do remontu
-  Nawierzchnia wysepek z kostki betonowej i kamiennej
-  Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej


| | | | | |
|---|--|------------------|---|---------------------|
|  | Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu 86-300 Grudziądz ul. Ludwika Waryńskiego 34A | | Inwestor: Gmina miasto Grudziądz 86-300 Grudziądz ul. Ratuszowa 1 | |
| | REMONT ULICY WARSZAWSKIEJ W GRUDZIĄDZU na odcinku od ul. Nauczycielskiej do ul. Miłoleśnej. | | | |
| Opracował | Jarosław Trawka | GP-IV/8346/TO/90 |  | Data: 11. 2023 r. |
| Akceptował | mgr inż. Jarosław Murgala | | | Podziałka: 1:500 |
| Tytuł rys: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | | | | Nr rys. 2 |



OZNACZENIA

-  Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego do remontu
-  Nawierzchnia wysepek z kostki betonowej i kamiennej
-  Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

| | |
|---|---------------|
|  | Zarząd ul. |
| REN na | |
| Opracował | Jarosław T |
| Akceptował | mgr inż. Ja |
| Tytuł rys: PLAN ZAGO | |



OZNACZENIA

- Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego do remontu
- Nawierzchnia wysepek z kostki betonowej i kamiennej
- Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

| | | | | |
|---|---|------------------|--|---------------------|
|  | Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu 86-300 Grudziądz ul. Ludwika Waryńskiego 34A | | Inwestor: Gmina miasto Grudziądz 86-300 Grudziądz ul. Ratuszowa 1 | |
| | REMONT ULICY WARSZAWSKIEJ W GRUDZIĄDZU na odcinku od ul. Nauczycielskiej do ul. Miłoleśnej. | | | |
| Opracował | Jarosław Trawka | GP-IV/8346/TO/90 | Data: | 11. 2023 r. |
| Akceptował | mgr inż. Jarosław Murgała | | Podziałka: | 1:500 |
| Tytuł rys: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | | | | Nr rys. 3 |