



np. Prisma Pack, wisząca, 160 A,  
IP 30/31(z drzwiami i dachem),  
IK 08(z drzwiami), lcc 50 kA,  
biały RAL 9001  
2x24=48 mod

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

SYSTEM SIECIOWY TN-S

OBIEKT: DOSTOSOWANIE BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO UWM PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 5 DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH I PRZECIWPÓŻAROWYCH				SKALA:
ADRES: UWM W OLSZTYNIE UL. OCZAPOWSKIEGO 5				BRANŻA: IE
PRZEDMIOT RYSUNKU: Rozdzielnice ROA				DATA: 10.2019
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tadeusz Koryzno	UPRAWNIENIA 257/67/OL	PODPIS	NR. ZLECENIA:  NR. RYSUNKU <b>E-9</b>
OPRACOWAŁ				
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bogusław Pokojski	92/84/OL		