

LEGENDA

- Centrala oddymiania
- Siłownik klapy oddymiania
- Siłownik łańcuchowy typu tandem (1kpl=2 szt)
- Siłownik łańcuchowy
- Siłownik drzwiowy
- Przycisk oddymiania
- Przycisk przewietrzania
- Puszka połączeniowa ppoż typu PIP
- Zwora elektromagnetyczna
- Zamek typu SOMFY
- Przycisk awaryjny wyjścia
- Zasilacz
- Czujnik wiatrowo deszczowy
- Kabel YnTKSY 5x2x0,8
- Kabel HDGS 3x2,5 PH90
- Kabel typu YDY (OMY)
- Wentylator nawiewny
- Moduł zasilająco sterujący
- Ręczny przycisk oddymiania
- Wyłącznik wentylatora
- Siłownik okna oddymiania typu tandem
- Repetytor sygnalizacji pożaru
- Centrala sygnalizacji pożaru
- Optyczna czujka dymu
- Optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania
- Czujka ciepła
- Ręczny ostrzegacz pożaru
- Sygnalizator akustyczno-optyczny
- Zasilacz 24V do zastosowań ppoż
- Moduł wyjścia/wejścia
- Wyzwalacz wzrostowy dla wentylatorów lokalnych
- Kontrola dostępu
- Drzwi przesuwne
- Puszka połączeniowa ppoż typu PIP
- Kabel HTKSH PH90 ekw 1x2x0,8
- Kabel HDGS 2x2,5 PH90

Oznaczenie detektora

P/1/10
- nr elementu
- nr strefy
- nr pętli (do uzgodnienia na etapie wykonania)

Oznaczenie modułu

P/21
- adres modułu
- nr pętli (do uzgodnienia na etapie wykonania)

- Chwytak elektromagnetyczny drzwi
- Centrala trzymaczy drzwi
- Przycisk zwalniający chwytaka
- Kabel OMY 3x1,5

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S. C.
10-175 Olsztyn, ul. Bałtycka 47A tel. 89/ 534-59-70

OBIEKT	Budynek dydaktyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego		
ADRES	10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 5		
TEMAT	System zamknięć ogniowych, System wykrywania dymu – sch. bl.		
PROJEKTOWAŁ	mgr Dariusz Rybaczyk upr. WAM/0052/ZHOT/05		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Piotr Raczyński upr. WAM/0104/POOT/08		
Data: 10.2019	Branża: Teletechniczna	Skala: –––	Nr Rys.: T–07