

Rozogi, 20.06.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dane	Opis
Tryb postępowania	Tryb podstawowy
Nazwa zamówienia	Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej w Rozogach
Znak sprawy	ROŚ.271.6.2023
Data pisma	20.06.2023

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym poniżej zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Numer pytania	Pytanie wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego	Czy odpowiedź prowadzi do zmiany treści SWZ?
Pytanie 1	W projekcie zapisane jest, że instalację wykonać jako podtynkową oraz w rurkach lub kanałach instalacyjnych - czy Inwestor się zgadza aby całą instalację wykonać w listwach elektroinstalacyjnych? Jeśli nie, to proszę wskazać w których miejscach należy wykonać podtynkowo oraz w których miejscach należy wykonać w listwach lub rurkach?	Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie instalacji w listwach elektroinstalacyjnych oprócz sali gimnastycznej, w której instalację należy wykonać w rurkach.	NIE
Pytanie 2	W projekcie zapisane jest, że oprawy na parterze	Oprawy bytowe i awaryjne na parterze należy	NIE

Numer pytania	Pytanie wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego	Czy odpowiedź prowadzi do zmiany treści SWZ?
	podłączyć do istniejących obwodów oświetlenia - czy dotyczy wszystkich opraw (opraw bytowych i awaryjnych)? Jeśli nie dotyczy wszystkich, to proszę wskazać które oprawy należy podłączyć do istniejących obwodów?	podłączyć do istniejących obwodów, dla opraw bytowych i awaryjnych na sali gimnastycznej wykorzystać istniejącą instalację oraz w ułożyć nową.	

Z uwagi na fakt, że Zamawiający udzielił wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, wskazany w SWZ termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

/-/ Wójt Gminy Rozogi
Zbigniew Kudrzycki