



LEGENDA:

- ZWÓD POZIOMY NISKI
(DRUT FeZn 6 8 NA UCHWYTACH)
- - - - - PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY
(DRUT FeZn 6 8 pł)
- PRZEWÓD UZIEMIĄJĄCY
(TAŚMA FeZn 35x5)
- ⊠ ZACISK PROBIERCZY
- UZIEMIENIE OTOKOWE
(TAŚMA FeZn 35x5)
- POŁĄCZENIE ŚRUBOWE
- ◆ POŁĄCZENIE SPAWANE
- Y ZWÓD PIONOWY

panel:
~114x172cm
typu "black"

PROJEKT WYKONAWCZY		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	NADBUDOWA PARTEROWEJ CZĘŚCI I PRZEBUDOWA POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W NOWY TARGU NA POTRZEBY FUNKCYJONALNE OŚRODKA	
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT DACHU RYSUNEK INSTALACJI ODGROMOWEJ + PV	
PROJEKTANT		
SPRAWDZAJĄCY		
SKALA	DATA SPORZĄDZENIA	NR RYSUNKU
-	II. 2024	E-10