

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: M.241.1.2023.ZP
 Nazwa zadania: „**Dostawa i montaż kompletnej podłogi sportowej hali sportowo-widowiskowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 C**”

1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) oraz ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej ustawa Pzp) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: **FLEXFLOOR s.c. A. Potrzuski, K. Kolebuk, ul. Lubelska 36, 10-408 Olsztyn**

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp, w oparciu o kryteria oceny ofert. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie z opisanym wzorem i odpowiada wymaganiom określonym w SWZ.

Ocena i przyznana punktacja:

Numer oferty	Wykonawca	Liczba punktów w kryterium CENA (max. 60 pkt)	Gwarancja jakości (max 40 pkt.)	Łączna punktacja
<u>1</u>	FLEXFLOOR s.c. A. Potrzuski, K. Kolebuk, ul. Lubelska 36, 10-408 Olsztyn	60	40	100
2	INVEST BIURO sp. z o.o. sp.k. ul. Lwowska 6, 35-301 Rzeszów	Oferta odrzucona		
3	EVERSPORT sp. z o.o. ul. Kiersnowskiego 12/20, 03-161 Warszawa	55,46	40	95,46

2. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono oferty.

Działając na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający odrzuca oferty Wykonawcy:

INVEST BIURO sp. z o.o. sp.k. ul. Lwowska 6, 35-301 Rzeszów

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta złożona przez Wykonawcę INVEST BIURO sp. z o.o. sp.k. podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp z powodu niezgodności jej treści z warunkami zamówienia w zakresie nie

spełnienia przez oferowany przedmiot zamówienia wymaganych parametrów dotyczących grubości warstwy wierzchniej wykładziny sportowej min. 2 mm.

W Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił minimalne parametry i wymagania jakie ma spełniać dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia, m.in. wymagał warstwy wierzchniej wykładziny PVC o grubości min. 2,0 mm.

Opis specyfikacji technicznej zaproponowanej przez Wykonawcę wykładziny GRABO EXTREME, wskazuje grubość warstwy wierzchniej 1,20 mm.

Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia oraz przedłożone dokumenty nie potwierdziły również zgodności oferty z wymaganiami postanowionymi w SWZ. Wymagane parametry nie zostały należycie udokumentowane.

- a) Raport z badań klasyfikacji odporności na ogień i wydzielania dymu – dotyczący całego systemu podłogi sportowej zawiera niespójności i nie wskazuje jednoznacznie przebadanego systemu zarówno w nazwie jak i w opisie.
- b) Pełny raport wg. 13 kryteriów z wykonanych badań wg normy PN EN 14 904 wystawiony przez notyfikowaną jednostkę badawczą, która dokonywała badań technicznych systemu podłogi. Złożony przez wykonawcę raport nie zawiera raportu dotyczącego emisji formaldehydu i pentachlorofenolu. Raport nie zawiera także raportu z przeprowadzonego badania odporności na obciążenia toczne zgodnie z normą PN EN 14 904.

Wobec powyższego zaoferowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań określonych w Opisie przedmiotu zamówienia.

3. Działając na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

Jerzy Omieciński
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Ciechanowie

Kierownik Zamawiającego