

W Y J A Ś N I E N I A

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa środków chemicznych do dezynfekcji wody pitnej**

Nr sprawy **ZP/26/2024/S**

Na podstawie §28 ust. 1 i 4 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych”, Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez Wykonawcę.

Treść pytania 1:

W związku z treścią zapytania ofertowego umieszczoną w części III SWZ – opis przedmiotu zamówienia zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści dotyczącej dezynfekcji wody pitnej.

W części III SWZ zaznaczono w opisie, iż oferowane produkty mają mieć zastosowanie – dezynfekcja wody pitnej. Z kolei w pkt. 10 tego samego dokumentu umieszczono zapis mówiący, że aktualne pozwolenie biobójcze wymagane jest dla podchlorynu sodu stabilizowanego. Proszę o uściślenie – czy produkty z poz. 2-3 nie są to produkty biobójcze wymagające pozwolenia na obrót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że chloryn sodu r-r 25% i kwas solny 30 - 33 % nie są substancjami biobójczymi w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (j.t. Dz.U. 2021 poz. 24 ze zm.).