

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania: **Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno odc. Brzuchowo - Wieszczyce, od km 8+950 do km 10+800 dł. 1,850 km.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości m², lokalizacji oraz konstrukcji.

Odp. Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

2. Czy przy realizacji zamówienia możemy korzystać z załączonego COR-u?

Odp. Tak.

3. Załączony COR przewiduje ruch wahadłowy, podczas gdy realizacja przedmiotu Zamówienia wymaga wymiany przepustu w całej szerokości jezdni co wyklucza roboty połówkowe. Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji o czas niezbędny do otrzymania COR-u na zamknięcie drogi i wyznaczenie objazdów, lub czy Zamawiający dopuści i sfinansuje wykonanie tymczasowego objazdu rozebranego odcinka drogi?

Odp. Wymiana rury przepustu – połówkowo z ruchem wahadłowym + pobocze umocnione np. płytami. W przypadku zmiany COR – zgodnie z zapisami OPZ

Niniejsze pismo stanowi integralną część :

- 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia nr 2022/BZP 00345000/01 z dnia 2022-09-13;
- 3) Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją SWZ z dnia 26.09.2022 r.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie – 28.09.2022 r.

godz. 09:45 – składanie ofert

godz. 10:00 – otwarcie ofert.

Sporządził:

Mariusz Wojtyszyn – Referent WZP

tel.: 52 37 05 717, e-mail: m.wojtyszyn@zdw-bydgoszcz.pl