



UWAGI:

- 1.Rzędne początku posadowienia rurociągu dostosować do faktycznych rzędnych rurociągu istniejącego.
- 2.Projektowany wodociąg wykonać z rur PE100 RC SDR17 o średnicy D110.
- 3.Przy przejściu wodociągu D110 pod drogą zastosować rurę osłonową przewiertową D160 PE100 SDR17.
- 4.Rurę ochronną na wodociągu wykonać metodą bezwykopową.
- 5.Wykonawca ma obowiązek sprawdzić, jakie są faktyczne rzędne uzbrojenia istniejącego.

Inwestor:	Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650 Samborzec	Data:	2020-08
Obiekt:	ROZBUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAJEZIORZE	Nr rys.:	S.1
Adres:	27-650 Samborzec, Zajeziørze, Dz. nr ew. 1013, 1016. 1066	Branża:	sanitarna
Rysunek:	Profil podłużny rozbudowy sieci wodociągowej		Skala: 1:100/1000
Projektował:	Imię i nazwisko mgr inż. Piotr Zieliński	Uprawnienia	Podpis
Sprawdził:	mgr inż. Dorota Zych	PDK/0087/P00S/13	