



Urząd Gminy Jezewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jezewo
Referat Rolnictwa i Budownictwa
tel. 52 33 180 25, fax. 52 522 81 49
e-mail: sekretariat@jezewo.eu
www.bip.jezewo.eu

Urząd Gminy
86-131 Jezewo
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 331-80-25; 331-80-77
RRiB.271.4.2022-68 (16)

Jezewo, dn. 01.04.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji na realizację zadania pn.: „**Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Kraplewice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw, terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumptrack**”

Gmina Jezewo stosownie do art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na otrzymane dnia 29.03.2022 r. poniższe zapytanie:

proszę o odpowiedź dot ogrodzenia boiska

czy Zamawiający dopuszcza słupy pośrednie 80x40x3x5000 mm+ słupy narożne i bramowe 80x80x3x5000mm + wypełnienie panele ogrodzeniowe przetłaczane 3 D z drutu 5 mm [dwie szt o wysokości 203 cm- jeden nad drugim] lub w mocniejszej opcji panele proste 2D 6/5/6 mm [także 2 szt o wysokości 203 cm jeden nad drugim]

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

W związku z otrzymanym pytaniem, wyjaśniamy:

- 1) Przedmiar poz. 54 „wymiana paneli ogrodzenia panelowego - panele 250 cm o wysokości 120 cm - 3d w kolorze zielonym”. Opis ten obejmuje tylko wymianę paneli w istniejącym ogrodzeniu na nowe oraz skrócenie istniejących słupków do wysokości paneli montowanych (1,5 m – istniejące słupki mają wysokość 3,0 m).
- 2) Brama i furtka powinna posiadać swoje niezależne słupki, które należy zamontować – montaż nastąpi w istniejącym ogrodzeniu, słupki 80x80x3 mm. Natomiast wysokość bramy i furtki wynosi 1,50 m.
- 3) Domniemając, że pytanie dotyczy bezpośrednio piłkochwyłów, informuję, że dla zabezpieczenia ogrodzenia należy je zamontować w odległości 0,6 m od ogrodzenia zgodnie z pozycjami przedmiaru od 61-65. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania paneli ogrodzeniowych zamiennie do siatki polipropylenowej, dopuszczając zamiennie zastosowanie słupków na wskazane z poz. 64 przedmiaru.

WÓJT
Maciej Rakowicz
mgr Maciej Rakowicz

Otrzymują:

1. Ogłoszono na stronie internetowej: <http://www.platformazakupowa.pl>
2. knagorska58@wp.pl
3. Aa.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Lach
tel. 52 33 078 24
e-mail: m.lach@jezewo.eu