

Wojaszówka, dnia 25.10.2024 r.

Zamawiający:
Gmina Wojaszówka
Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka,
NIP 6842366213, REGON 370440608,

Wszyscy zainteresowani

(Znak postępowania: IS.271.17.2024)

INFORMACJA nr 1

„Rozbudowa przebudowa istniejącego Domu Strażaka w Łękach Strzyżowskich poprzez budowę remizy strażackiej”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w ustawie z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie

1. Stolarka okienna

- jaki kolor ma mieć stolarka okienna
- [szczegółowy opis w przedmiarze robót dział 1.10](#)
- jaki współczynnik przenikalności cieplnej ma być zachowany
- [szczegółowy opis w przedmiarze robót dział 1.10](#)
- proszę o potwierdzenie co do okien p.poż że mają być wykonane jako stałe fixy / bez możliwości

Otwierania

- [szczegółowy opis w przedmiarze robót dział 1.10](#)
- odnośnie pozostałych okien, czy wszystkie okna mają być jednokwaterowe. Jeżeli nie proszę o rozrysowanie układu kwater
- [szczegółowy opis w przedmiarze robót dział 1.10 – okna dwudzielne](#)
- jakie funkcję należy założyć przy oknach / R czy R+U
- [szczegółowy opis w przedmiarze robót dział 1.10](#)

2. Stolarka drzwiowa

- jaki kolor
- [szczegółowy opis w przedmiarze robót dział 1.10](#)

- jaki współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi zewnętrznych
- **szczegółowy opis w przedmiarze robót dział 1.10 zgodnie z obowiązującymi przepisami**
- czy drzwi mają mieć jakieś dodatkowe wyposażenie typu samozamykacz?
- **szczegółowy opis w przedmiarze robót dział 1.10**

3. Bramy segmentowe

- jaki kolor
- **szczegółowy opis w przedmiarze robót dział 1.10**
- jaki współczynnik przenikalności cieplnej
- **szczegółowy opis w przedmiarze robót dział 1.10 - nie więcej niż 2,3 W/(m²*K).**
- czy ma być to brama z automatem czy ręczna
- **szczegółowy opis w przedmiarze robót dział 1.10 - automatyczna**

Ponadto zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie możliwości płatności częściowych . W związku z ponoszonymi kosztami, uważamy, że rozłożenie płatności na etapy w cyklu co miesięcznym proporcjonalne do ukończonych prac znacząco usprawni realizację projektu, zapewniając płynność finansową oraz możliwość terminowego rozliczania podwykonawców. Tego rodzaju rozwiązanie pozwoli na bieżące pokrywanie kosztów materiałów i wynagrodzeń, co z kolei przyczyni się do sprawniejszego i bardziej efektywnego zakończenia prac zgodnie z harmonogramem. Proszę o rozważenie naszej propozycji i ewentualne wskazanie preferowanej formy płatności częściowych.

- **płatności zgodnie z projektem umowy**

zwracam się z prośbą o kolejne wyjaśnienie :

1. W opisie i przedmiarze brak danych dotyczących windy. Czy dostawa windy jest realizowana w ramach przedmiotowego postępowania ? Jeżeli tak proszę o sprecyzowanie wymagań

- **dostawa windy nie jest objęta zamówieniem**

2. w przedmiarze brak balustrad na kłace schodowej. Proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz z określeniem rodzaju balustrady

- **balustrada nie jest przedmiotem zamówienia**

3. w przedmiarze brak daszków szklanych nad wejściami. Czy należy je wycenić ? Proszę o ewentualne uzupełnienie przedmiaru

- **daszki nie są przedmiotem zamówienia**

4. Proszę o określenie parametru lambda dla styropianu elewacyjnego

- **styropian EPS 70-040 FASADA Lambda: $\lambda_D = 0,040$ [W/mK]**

WÓJT
Rafał Bobala