



GMINA POŚWIĘTNE
ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne
tel. 25 752-03-80, 25 752-03-90



Poświętne, 31.08.2023 r.

Nr postępowania ZP.271.8.2023

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 (w trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych – dalej Pzp.

„Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Trzcinka, Małków (gmina Poświętne)”

1. Na podstawie art. 284 ust. 2 Pzp, Zamawiający-Gmina Poświętne przekazuje treść zapytania dotyczącego specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację załączonego przedmiaru robót poprzez:

1. Dot. odpowiedzi na Pytanie 2 - Zamawiający udzielił odpowiedzi w zakresie wykonania poboczy o szerokości 0,75m - wyliczenie poz. 6 przedmiaru zawiera obmiar przy założeniu szerokości pobocza 0,5m tj.: $(1000\text{mb} \times 0,5\text{mb} \times 2) \times 0,15$ co daje obmiar 150,00 m³, przyjmując sposób wyliczenia Zamawiającego i szerokość pobocza 0,75 m, prawidłowa wartość tel. pozycji powinna wynosić 225,00 m³.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową działka na początkowym odcinku drogi od strony drogi powiatowej ma szerokość 3 m i nie przewiduje się tam poboczy z braku miejsca. Ponadto istnieją zjazdy indywidualne, które nie są poboczami. Obliczenia Zamawiającego miały charakter pomocniczy. Należy przyjąć 150 m³ poboczy zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 2: Dot. odpowiedzi na Pytanie 5 - Zamawiający udzielił odpowiedzi w zakresie wykonania włączenia do drogi powiatowej - w związku z obowiązkiem jak na wstępie, proszę o dodanie pozycji przedmiarowej w tym zakresie wraz z określeniem zakresu prac niezbędnych do wykonania takich jak: koszt opracowania SOR, ilość i rodzaj oznakowania pionowego i poziomego przewidzianego do wykonania/przestawienia/itp.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje oznakowania poziomego jak i pionowego zarówno skrzyżowania jak i dalszego odcinka drogi. Skrzyżowanie jest skrzyżowaniem istniejącym już

Mazowsze.



GMINA POŚWIĘTNE
ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne
tel. 25 752-03-80, 25 752-03-90



oznakowanym. SOR skrzyżowania z drogą powiatową jest w gestii Starostwa Powiatowego o ile przewiduje zmianę istniejącego oznakowania i organizacji ruchu w tym miejscu.

Pytanie 3: Proszę o udzielenie informacji, czy Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania oznakowania pionowego i poziomego przebudowywanej drogi gminnej? - jeśli tak to proszę o dodanie stosownej pozycji przedmiarowej, wraz z określeniem ilości i rodzaju oznakowania.

Odpowiedź: Nie, nie będzie .

Opracował : inż. Jacek Malinowski

Z upoważnienia Wójta Gminy

Marta Mucha

Sekretarz Gminy