

Urząd Miasta Bydgoszczy  
Wydział Zamówień Publicznych  
85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15

Bydgoszcz, dnia 23.04.2024 r.  
WZP.271.13.2024.B

Nazwa i numer postępowania: Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji 4 sal pracowni warsztatowych w budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Konarskiego 5 w Bydgoszczy - WZP.271.13.2024.B

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.), udziela się odpowiedzi na następujące pytania:

**1. Pytanie:**

Czy wykonanie czerpni ściennych wymaga osadzenia nadproży w ścianach, jeżeli tak prosimy o załączenie rysunków szczegółów osadzenia czerpni w ścianach. Proszę o podanie kolorystyki czerpni ściennych.

**1. Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wykonanie czerpni ściennych nie wymaga osadzania nadproży przy nacięciu muru. W przypadku wykuwania należy osadzić nadproże z kątowników stalowych 50 x 50 mm w fugach muru z oparciem po 6 cm z każdej strony. Kolorystyka czerpni ściennych zgodnie z projektem techniczno – wykonawczym, w kolorze czarnym.

Członek komisji przetargowej  
Natalia Stanisławska

Sekretarz komisji przetargowej  
Rafał Ciarkowski