

Łomża, 10. 062021r.

WIR.271.1.8.2021

Dotyczy: Zaproszenie do złożenia oferty na: „Oświetlenie boiska piłkarskiego ZSWiO nr 7 w Łomży”

W związku z zapytaniem Wykonawcy, Zamawiający udziela informacji jak niżej:

Pytanie nr 1

Witam, czy mają Państwo jakieś propozycje co do wielkości słupów czy byłaby możliwość umieszczenia ich po zewnętrznej stronie bieżni a nie między bieżnią i boiskiem.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że zamówienie jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w związku z tym to po stronie Wykonawcy należy dobór i rozmieszczenie słupów oświetleniowych. Zamawiający dopuszcza umieszczenie słupów po zewnętrznej stronie bieżni. Należy jednak pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości od bieżni lekkoatletycznej oraz spełnieniu warunku uzyskania średniego poziomego natężenia oświetlenia min. 75 lx oraz współczynnika równomierności świecenia na poziomie min. 0,5. Oddalenie wyżej wymienionych słupów oświetleniowych od płyty boiska piłkarskiego utrudni spełnienie wyżej wymienionych warunków.

z up. PREZYDENTA MIASTA


mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA