






Trasy oprzewodowania i lkalizacji osprzętu koordynować względem istniejących instalacji i urządzeń podczas montażu
Przewody układane natynkowo w listwach bezhalogenowych.Listwa jako osłona

OZNACZENIA

-  Uniwersalna czujka dymu i ciepła
-  Uniwersalna czujka dymu i ciepła montowana nad sufitem podwieszanym + wskaźnik zadziałania na suficie podwieszanym
-  Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP
-  Element kontrolno sterujący 4 wyj.
-  Sygnalizator optyczno akustyczny

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI arch. JOLANTY KEPLER 90-010 ŁÓDŹ ul. Tuwima 15 / 55 tel 791 221 061 e-mail: jkepler@interia.pl		
ADRES OBIEKTU:	Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji; budynek "C" ul. Okólna 181; Dz. nr ewid. 63/8; Obręb B-15		
TYTUŁ OPRACOWANIA:	Program Funkcjonalno Użytkowy dla wykonania instalacji sygnalizacji pożaru - SAP dla budynku " C" - części biurowej z przychodniami oraz części szpitalnej		
RYSUNEK:	SSP -2 piętro- b.C biura	FAZA:	PFU
AUTOR:	techn. Andrzej Goszczyński	UPRAWNIENIA:	372/94/WL
Sierpień 2023	BRANŻA: ELEKTRYKA	SKALA: XX	NR RYS.: 7