

Sejny, dnia 17 kwietnia 2023 r.

RPG.271.3.1.2023

**ZESTAW NR 3**  
**PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA**

**Dotyczy: „Budowa kotłowni o mocy 1,6 MWt oraz ciepłociągu na terenie Miasta Sejny”.**

**PYTANIE NR 1**

Ze względu na paliwo jakie ma być używane w instalacji (55% wilgotności). Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie zamiast kotła 0,4MW kocioł mocy powyżej 0,5MW np 510kW z ruchomym rusztem , który spali tak wilgotne paliwo?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1**

Dopuszczamy zastosowanie kotła o wyższej mocy 0,5 – 0,51 MWt z zastrzeżeniem, że zakres pracy tego urządzenia zapewni poprawną pracę ciepłowni przy niższych obciążeniach cieplnych opisanych w PFU (od 0,08MW).

Zamawiający zaoferowanie kotła o mocy 0,5 – 0,51 MWt potraktuje jako „równoważny” i oceni w kryterium oceny ofert jako deklarowana sprawność cieplna kotła biomasowego o mocy 0,4 MWt oraz zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne przez instalacje kotła biomasowego o mocy 0,4 MWt.