PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 1-1



płyty drogowe pełne 300x150x12 cm
podbudowa z piasku stabilizowanego cementem gr. 10 cm
grunt nasypowy zagęszczony Is>0,97
rurociąg ø500 mm
podsypka piaskowo–żwirowa gr. 20 cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A



płyty drogowe pełne 300x150x12 cm
podbudowa z piasku stabilizowanego cementem gr. 10 cm
grunt nasypowy zagęszczony Is>0,97
rurociąg ø500 mm
podsypka piaskowo–żwirowa gr. 25 cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B



PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C



OZNACZENIA:

1. RUROCIĄG ŻELBETOWY Ø500 mm;
2. UMOCNIENIA BRUKIEM KAMIENNYM gr. 15 cm;
3. ODTWORZENIE NA ODCINKU 2 m UMOCNIENIA NA WLOCIE I WYLOCIE PŁYTAMI AŻUROWYMI 60x40x8 cm NA GEOWŁÓKNINIE I PODSYPCE PIASKOWO - ŻWIROWEJ gr. 10 cm, PŁYTY WYPEŁNIONE TŁUCZNIEM/GRYSEM;
4. OBSIEW MIESZANKĄ TRAW;

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEPUSTÓW

nr przepustu	długość Lc [m]	długość L1 [m]	długość L2 [m]	spadek "i" [%]	rzędna "A" [m n.p.m.]	rzędna "B" [m n.p.m.]	rzędna "C" [m n.p.m.]	rzędna "D" [m n.p.m.]	rzędna "E" [m n.p.m.]	rzędna "F" [m n.p.m.]	rzędna "G" [m n.p.m.]	rzędna "H" [m n.p.m.]
4	7,0	5,2	3,0	4,6	477,39	477,07	478,23	478,04	478,21	478,28	478,02	478,09
5	6,5	4,5	3,0	6,0	479,90	479,51	480,73	480,53	480,72	480,76	480,51	480,55
6	10,5	8,5	6,0	5,1	481,20	480,66	482,09	481,76	482,10	482,08	481,77	481,75

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ZENERIS PROJEKTY
ZENERIS PROJEKTY SP. Z O.O.
UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNAŃ
ADRES DO KORESPONDENCJI:
UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ

NAZWA INWESTYCJI:
BUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ DRENAŻY, BUDOWA I PRZEBUDOWA ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH ZBIORNIKÓW (STAWÓW) W RAMACH ZADANIA: „MODERNIZACJA SYSTEMU ZBIERANIA I RETENCJONOWANIA WÓD OPADOWYCH W ZLEWNI DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W KAMIENNEJ GÓRZE"

INWESTOR:
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O.
UL. J. KORCZAKA 1
58-400 KAMIENNA GÓRA

ADRES INWESTYCJI:
JEDNOSTKA EWID.: 020701_1, KAMIENNA GÓRA - MIASTO
OBRĘB: 0008, KAMIENNA GÓRA - 8
MIEJSCOWOŚĆ: KAMIENNA GÓRA
GMINA: KAMIENNA GÓRA - MIASTO
POWIAT: KAMIENNOGÓRSKI
WOJEWÓDZTWO: DOLNOŚLĄSKIE

NR UMOWY:
DCR.DT-19/02/2020 Z DNIA 20.02.2020 r.

NR PROJEKTU: 2020/3
STADIUM: **PROJEKT BUDOWLANY**

PROJEKTANT - KANALIZACJA DESZCZOWA, ZBIORNIKI I ROWY: mgr inż. RAFAŁ KUBIAK upr. w specj. instal. nr WKP/0149/POOS/10	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY - KANALIZACJA DESZCZOWA, ZBIORNIKI I ROWY: mgr inż. MARIA ŁASIŃSKA upr. w specj. instal. nr WKP/0161/POOS/18	PODPIS:
PROJEKTANT - ZBIORNIKI I ROWY: mgr inż. MICHAŁ WOJCIAK upr. w specj. konstr.-arz., nr 16/93/ZG	PODPIS:
PROJEKTANT - ZBIORNIKI I ROWY: mgr inż. MICHAŁ PAWLIK upr. w specj. inż. hydrotech., nr WKP/0105/POOH/18	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY - ZBIORNIKI I ROWY: mgr inż. ŁUKASZ URBAŃSKI upr. w specj. inż. hydrotech., nr WKP/0381/POOH/19	PODPIS:
PROJEKTANT - ZBIORNIKI I ROWY: mgr inż. KINGA CHWIAŁKOWSKA upr. w specj. konstr.-bud, nr WKP/0257/POOK/19	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY - ZBIORNIKI I ROWY: mgr inż. STEFAN WYCZKOWSKI upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15	PODPIS:
OPRACOWUJĄCY: mgr inż. ALEKSANDRA GRZEMSKA	PODPIS:

TREŚĆ RYSUNKU:
RYSUNEK TYPOWY PRZEPUSTU

DATA: 1.08.2020 r.
SKALA: 1:50
NR RYSUNKU: H.3.8