



LEGENDA:	
	Zwód poziomy, przewody odprowadzające drut DFe/Zn Ø8mm.
	Maszt odgromowy h=1,5m
	Złącze śrubowe instalacji odgromowej typu drut-drut
	Złącze kontrolno-pomiarowe
	Uziom fundamentowy
	Moduł PV 505Wp

Przedmiot inwestycji:	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi		
Adres inwestycji:	dz. nr 172 k.m.1, obręb Nowa Wieś, Gmina Gorzów Śląski		
Inwestor:	Gmina Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski		
Temat rys:	Plan instalacji elektrycznej odgromowej		
Projektant:	mgr.inż. Alina Faliszewska	Nr upr. 220/92/UW	Podpis
Sprawdzający:	mgr.inż. Barbara Majchrzak	Nr upr. 98/88/UW	Podpis
Stadium:	projekt techniczny		Branża: elektryczna
Data opracowania:	grudzień 2024 r.	Skala: 1:100	Nr rys. IE-04