

**Gmina Miejska
Lidzbark Warmiński**
ul. Aleksandra Świętochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warmiński

tel. +48 89 767 85 00
fax +48 89 767 23 03
www.lidzbarkw.eu
um@lidzbarkw.pl

Lidzbark Warmiński, dnia 18.03.2021 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Realizacja projektu: „Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim”**, Znak sprawy: GKI.271.1.2021, ID: 423222.

Działając zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, zwanej dalej: „Zamawiającym”, zawiadamiam, że jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z pismem o udzielenie wyjaśnień. Poniżej przedstawiam treść pytania zawartego w piśmie wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Prosimy o wskazanie miejsca zastosowania ścianek szczelnych stalowych z grodzie (poz. przedm. nr 20). Czy ścianki stalowe mają pozostać czy są przewidziane do odzysku ?

Wyjaśnienie na pytanie nr 1:

Ścianki stalowe należy wykonać wg rysunków wykonawczych i opisu technicznego projektu branży konstrukcji.

Ścianki stalowe pozostają.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Łazowski

Z-ca Burmistrza