

Starostwo Powiatowe w Płosku
Wydział Geodezji, Katastru i
Gospodarki Nieruchomościami
ul. ks. J.Popiełuszki 14; 09-100 Płosk
tel.: 23 662 23 15 w. 238
zud@powiat-plonski.pl

Płosk, dn. 2022-06-30

Znak sprawy: GG.6630.171.2022

ODPIS PROTOKOŁU

z Narady Koordynacyjnej Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej

zakończonych w dniu: **2022-06-30**

Wnioskodawca: PIOTR BRUDZYŃSKI INŻYNIERIA BUDOWLANA BRUDZYŃSKI

09-100 PŁÓSK
MIKOŁAJA KOPERNIKA 5B/3

Opis przedmiotu narady: 233 - Raci

przyłcze kanalizacyjne
sieć kanalizacyjna

Przewodniczący narady: Geodeta Powiatowy Jacek Dadan

1. Powiatowa baza GESUT aktualizuje się w drodze czynności materialno - technicznych na podstawie wyników narad koordynacyjnych, o których mowa w art. 28b ust. 1 ustawy.
2. Inwestorzy zobowiązani do zapewnienia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektów budowlanych.
3. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą.
4. Integralną częścią niniejszego protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczony za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na niej propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady.
5. Prace ziemne w miejscach zbliżone do punktami osnowy geodezyjnej należy prowadzić ostrożnie. W przypadku naruszenia znaków osnowy geodezyjnej w toku prac ziemnych, inwestor zobowiązany jest do naprawienia szkód poprzez zlecenie odtworzenia położenia znaku uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, po uprzednim uzyskaniu informacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. (Rozporządzeniem z dnia 15 kwietnia 1999r w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych tj. Dz. U. 2020.1357 t.j.).
6. Uzgodniono treść protokołu z uczestnikami narady koordynacyjnej.

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej:

Lp	Nazwa Instytucji	Stanowisko uczestnika	Imię, nazwisko uzgadniającego Data
1	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Wyszogrodzie	nie dotyczy NW Wyszogród	Mateusz Kania 2022-06-23 09:19:36

2	ARM - operator sieci szerokopasmowej "Internet dla Mazowsza"	<p>1.Prace wykonywane w pobliżu infrastruktury IdM, należy wykonać ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. z zachowaniem obowiązujących norm telekomunikacyjnych.</p> <p>2.W celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń elementów naszej infrastruktury oraz dokładnej jej lokalizacji w gruncie, należy wykonywać przekopy kontrolne.</p> <p>3.W miejscu kolizji nowo projektowanych sieci uzbrojenia terenu z infrastrukturą IdM, konieczne jest zastosowanie zabezpieczenia naszego rurociągu rur grubociennymi, dwudzielnymi, polietylenowymi HDPE (minimum 110mm) o długości 1m.</p> <p>4.Zachować minimalną odległość od nowo projektowanej sieci uzbrojenia terenu od istniejącej sieci teletechnicznej.</p> <p>5.W momencie zbliżenia się nowo projektowanych sieci uzbrojenia terenu, na odległość mniejszą niż 0,5m wszelkie prace wykonywać wyłącznie bez udziału ciękiego sprzętu.</p> <p>6.W przypadku uszkodzenia urządzeń budowlanych własności Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., inwestor lub wskazany wykonawca zostanie obciążony kosztami usuwania awarii i poniesionymi kosztami eksploatacyjnymi.</p> <p>7.W trakcie wykonywania wyżej wymienionych prac rurociągi kablowego IdM nie powinny ulegać zmianie.</p> <p>8.Przed przystąpieniem do robót, należy wystąpić pisemnie, z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem, o nadzór do Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Wiłkojerska 9 00-236 Warszawa tech@armsa.pl</p> <p>9.Wszystkie koszty związane z nadzorem, oraz zabezpieczeniem prac pokrywa Inwestor/Wykonawca.</p>	<p>Paweł Przychodzie</p> <p>2022-06-24 07:42:12</p>
3	NETIA S.A.	brak uwag	<p>Paweł Rutkowski</p> <p>2022-06-23 09:26:49</p>
4	Starostwo Powiatowe w Płońsku Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	brak uwag	<p>Jacek Dadan</p> <p>2022-06-28 09:57:07</p>
5	Starostwo Powiatowe w Płońsku Wydział Architektoniczno - Budowlany	Zawiadomiony podmiot - nie uczestniczył w naradzie.	

6	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku	Zawiadomiony podmiot - nie uczestniczył w naradzie.	
7	Urząd Miejski w Raciążu	Zawiadomiony podmiot - nie uczestniczył w naradzie.	
8	Powiatowy Zarząd Dróg w Płocku	Zawiadomiony podmiot - nie uczestniczył w naradzie.	
9	Energa Operator S.A. Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji Sierpc	<p>1. W miejscach zblię i skrzyżowa z istniejącą infrastrukturą energetyczną prace ziemne prowadzi r cznie pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych obowiązujących na terenie działania Energa Operator S.A.</p> <p>2. Na istniejących kablach w miejscach skrzyżowań przepusty ochronne dwudzielne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dla kabli nN - 0,4kV - koloru niebieskiego o rednicy dobranej zgodnie z obowiązującymi standardami - dla kabli SN - 15kV - koloru czerwonego o rednicy dobranej zgodnie z obowiązującymi standardami <p>3. Powiadomi pisemnie o terminie rozpoczęcia prac oraz uzgodni w ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Płocku harmonogram niezabudowanych wyłączeń linii kablowych SN 15kV z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.</p> <p>4. Przed zasypaniem zgłosi do odbioru do ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku - Dział Zarządzania Eksploatacją Sierpc</p>	<p>Jarosław Rosiak</p> <p>2022-06-28 12:16:53</p>
10	zud termal transfer Technologies Sp. z o.o.	Brak osoby upoważnionej do delegowania na narady koordynacyjne 2022r/ Zawiadomiony podmiot - nie uczestniczył w naradzie.	
11	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu	Zawiadomiony podmiot - nie uczestniczył w naradzie.	
12	Wnioskodawca	Zawiadomiony podmiot - nie uczestniczył w naradzie.	