



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Raciążu, Plac Adama Mickiewicza 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000042634; NIP 5670004132, REGON 13031451600000, kapitał zakładowy 9 427 700,00 zł

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Raciąż, 16 maja 2022 r.

Ldz. 103/05/2022

Brudzyński Piotr
Inżynieria Budowlana
Brudzyński
ul. Płocka 69/2
09-100 Płońsk


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu ustala warunki techniczno-formalne wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej do istniejących nieruchomości na działkach nr ewid. 1595 - ul. Warszawska 37; 1597 - ul. Warszawska 39a; 1598 - ul. Warszawska 41; 1606 - ul. Warszawska 55; 1385 - ul. Warszawska 38; 1430 - ul. Warszawska 54; 1431 - ul. Warszawska 56 od projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej.

1. Zlecić opracowanie projektu budowlanego przyłącza kanalizacji sanitarnej przez projektanta posiadającego stosowne uprawnienia budowlane. Projekt uzgodnić w PGKiM Sp. z o.o. w Raciążu.
2. W przypadku przebiegu trasy przyłącza po gruntach prywatnych, należy uzyskać zgody właścicieli działek.
3. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej zlecić uprawnionej i zarejestrowanej firmie instalatorskiej dysponującej wyspecjalizowaną kadrą oraz zapleczem sprzętowo/technicznym.

4. W przypadku konieczności ułożenia projektowanych przyłączy w drodze publicznej, uzyskać zgodę zarządcy drogi na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz na prowadzenie robót.
5. Zachować szczególną ostrożność przy robotach w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu. Roboty w rejonie kolizji z innym uzbrojeniem prowadzić ręcznie pod nadzorem służb eksploatujących przedmiotowe uzbrojenie.
6. Ze względu na nieustalony stan własności lub brak kontaktu z właścicielem, przyłącza zaprojektować do granicy działki. Przewidzieć korki kanalizacyjne na końcu odcinka przyłącza kanalizacyjnego.
7. Włączenie przyłączy kanalizacji sanitarnej wykonać w miejscu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej dz. nr ewid. 1324/8 za pomocą projektowanych szczelnych studni, wykonanych z tworzywa sztucznego z kinetą zbiorczą PE lub PP, rurą trzonową min. 425 mm i pokrywą żeliwną klasy D400 typu ciężkiego lub za pomocą trójników PVC 200/160, kąt dopływu 45 st.
8. Należy zaprojektować przyłącza grawitacyjne, a jeśli będzie to konieczne zaprojektować kanalizację ciśnieniową z pompownią przydomową.
9. Przewody kanalizacyjne zewnętrzne powinny być układane na głębokości zabezpieczającej przez zamarzaniem (min. 1,2 m przykrycia) a jeśli nie ma możliwości odpowiedniego przykrycia należy przewody ocieplić keramzytem izolacyjnym lub innym materiałem izolacyjnym.
10. Przyłącza kanalizacji sanitarnej należy zgłosić do odbioru do PGKiM Sp. z o.o. w Raciążu w stanie odkrytym.
11. Po wykonaniu robót inwestor ma obowiązek wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłączy i dostarczyć ją do PGKiM Sp. z o.o. w Raciążu.
12. Po odbiorze końcowym robót właściciel nieruchomości przyłączanej ma obowiązek zawrzeć umowę z PGKiM Sp. z o.o. w Raciążu na odprowadzanie ścieków.
13. Warunki techniczne tracą ważność z upływem dwóch lat od dnia wydania.

Otrzymuje:

1. a/a


PREZES Zarządu
Robert Pniowski