

Mszczonów, dnia 15.09.2021 r.

Zamawiający

**Gmina Mszczonów**

siedziba: Plac Piłsudskiego 1

96-320 Mszczonów

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu nr:

RG.271.2.16.2021.SG

<https://platformazakupowa.pl>

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : Zakup, dostawa i montaż agregatu do stacji uzdatniania wody w miejscowości Lindów**

## **I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021, poz. 1129.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Czy podłoże pod agregat może być wykonane z płyty drogowej?

### **Wyjaśnienie**

**Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania podłoża pod agregat.**

**Zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia wykonawca robót tj. budowy stacji uzdatniania wody przygotował fundament o wymiarach 145x260cm. Wykonawca dostawy agregatu dokona montażu na istniejącym fundamencie.**

Pytanie 2. Proszę o zmianę punktu OPZ, Opis techniczny agregatu,

24) Zaczep dźwigowy w punkcie ciężkości na: Zaczepy dźwigowe.

### **Wyjaśnienie**

**Zamawiający dokona zmiany dopuszczając również zaczepy dźwigowe.**



## **II. ZMIANA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021, poz. 1129, zwanej dalej „ustawą Pzp”), w związku z koniecznością zapoznania się Wykonawców z wyjaśnieniami, Zamawiający dokonuje modyfikacji:

— **Zmiana w związku z wyjaśnieniem nr 2 :**

**1. w treści Załącznika nr 7 OPZ w części dot. Opisu technicznego agregatu pkt 24 ulega zmianie oraz otrzymuje następujące brzmienie:**

**24) Zaczep dźwigowy w punkcie ciężkości lub zaczepy dźwigowe.**

— **Zmiany samodzielnie dokonane przez Zamawiającego:**

**1. w treści Załącznika nr 7 OPZ w części dot. opisu szczegółowego pkt 3) otrzymuje brzmienie**


3) wykonanie prac montażowych związanych z posadowieniem nowego agregatu prądotwórczego na istniejącym fundamencie o wymiarach 145x260cm.

**2. w treści Załącznika nr 6 w § 2 ust 2 pkt 3), który ulega zmianie oraz otrzymuje następujące brzmienie:**

3) wykonanie prac montażowych związanych z posadowieniem nowego agregatu prądotwórczego na istniejącym fundamencie o wymiarach 145x260cm.

**3. w treści Załącznika nr 6 w § 6 ust 2, który ulega zmianie oraz otrzymuje następujące brzmienie:**

2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy będzie posiadał parametry techniczne spełniające wymagania zawarte w obowiązujących normach i przepisach i udziela rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy: ..... miesiące (w tym miejscu zostanie wpisana ilość miesięcy określona przez Wykonawcę w ofercie) – od daty podpisania przez strony



Protokołu odbioru końcowego (z zastrzeżeniem, że okres gwarancji zaproponowanej przez, Wykonawcę nie może być krótszy, niż okres gwarancji producenta).

**4. w treści Załącznika nr 6 w komparycji zostają poprawiony nr referencyjny, który otrzymuje brzmienie: RG.271.2.16.2021.SG**

**5. w treści SWZ w rozdz.:XVIII ust. 1 i 3, który ulega zmianie oraz otrzymuje następujące brzmienie:**

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 20.09.2021 r. do godziny 11:30.**
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.09.2021 r. o godzinie 12:00**, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert

**6. w treści SWZ w rozdz.:XVII ust. 1, który ulega zmianie oraz otrzymuje następujące brzmienie:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **19.10.2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Powyższe zmiany skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.

BURMISTRZ

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek