

LEGENDA:

przewody wentylacji nawiewnej

przewody wentylacji wywiewnej

1

24°C

Qch=14kW

24°C

Qch=14kW

24°C

Qch=14kW

24°C

Qch=14kW

24°C

Qch=14kW

210 m³/h

210 m³/h




425 x 125

425 x 125

Miedź 6,7/12,7

PP 025x2,3

- UWAGI:
- Należy zapewnić dostęp serwisowy do urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 - Rysunki wentylacji i klimatyzacji należy rozpatrywać razem z rysunkami branż architektoniczno- budowlanej, konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej.
 - Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
 - Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozostałych instalacji.
 - Uwagi i opisy zamieszczone w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
 - Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
 - Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać w klasie odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody (również w ewentualnych przegrodach p.poż. nie oznaczonych na podkładach architektonicznych).
 - Wykonać konstrukcję wsporczą pod kanały.
 - Wszelkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z Projektantem.

| | | | | |
|--|---------------------------|---|------------------|---|
|  PRIMTECH Szymon Kito tel: 506-340-000 www.primtech.pl | Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| | Projektował inst. sanit.: | mgr inż. Łukasz Stachon | SLK/4318/PWOS/12 |  |
| | Sprawił inst. sanit.: | mgr inż. Dawid Krupa | SLK/6310/PWOS/16 |  |
| | | | | |
| | | | | |
| | Lokalizacja: | 83-210 BYTŃ, UL. KASZELAŃSKA 3, DZIAŁKA NR 280/4 | | |
| | Nazwa projektu/Obiekt: | BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYTNI | | |
| Inwestor: GMINA ZBLEWO UL. GŁÓWNA 40 83-210 ZBLEWO | Nazwa rysunku: | RZUT PARTERU- INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI | | Nr egz.: |
| | Faza proj.: | PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| | Data: GRUDZIEŃ 2021 r. | Skala: | 1:100 | |
| Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenie umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kito | | | | |