

LEGENDA

	teren istniejący
D1	proj. studzienka kan. deszczowej
Bd1	proj. wyjście inst. kan. deszcz. z budynku
Rs1	podł. przewodu spustowego przy budynku
ZBd1	proj. zbiornik bezodpływowy

UWAGI

1. Podano średnice zewnętrzne dla rur kanalizacyjnych (Dz) oraz średnice nominalne dla drenażu (DN)
2. Proj. przewody kanalizacji deszczowej wykonać z rur kanalizacyjnych "litych" PVC-U SDR34 SN8
3. Proj. drenaż wykonać z rur drenarskich karbowanych DN125
4. Przewody kanalizacyjne układać na podsypce i obsypce piaskowej o grubości min. 30cm
5. Dokładną rzędną włączenia do istn. kanalizacji deszczowej ustalić na montażu
6. Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,0m, przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
7. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
8. Rzędne włazów studzienek oraz wpustów dostosować do poziomu dróg i chodników
9. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
10. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
11. Rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym i schematami
12. Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż

PRIMTECH Szymon Kita
tel. 506-340-000
www.primtech.pl

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował inst. sanit.:	mgr inż. Łukasz Stachoń upr. bud. w spec. inst. sanit.	SLK/4318/PWOS/12	
Sprawdził inst. sanit.:	mgr inż. Dawid Krybus upr. bud. w spec. inst. sanit.	SLK/6310/PWBS/16	

Inwestor:
GMINA ZBLEWO
UL. GŁÓWNA 40
83-210 ZBLEWO

Lokalizacja: 83-210 BYTONIA, UL. KASZTELAŃSKA 3, DZIAŁKA NR 280/4

Nazwa projektu/Obiekt:
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYTONI

Nazwa rysunku:
PROFIL PODŁUŻNY
– ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Faza proj.: PROJEKT WYKONAWCZY
Nr rysunku: SKD-02
Nr egz.:
Data: GRUDZIEŃ 2021 r.
Skala: 1:100/1000

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita

A3+1