

Łomża, dn. 24.12.2021 r.

WIR.271.2.30.1.2021

**Do wszystkich  
Wykonawców**

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: WIR.271.2.30.2021 pn.: „Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO Nr 5 w Łomży”.

Zamawiający, Miasto Łomża, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej uPzp, wyjaśnia treść SWZ:

#### **Pytanie 1**

Proszę o dopuszczenie referencji na wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska. (niczym się nie różni od wykonania nawierzchni bieżni)

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie zmienia istniejącego warunku zamówienia na wyżej wskazany. Warunek zamówienia określony w SWZ w rozdziale VIII ust.2 pkt.4 pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie 2**

W celu zapewnienia zamawiającemu produktu o najwyższych parametrach, spełniające standardy FIFA i wymogi normy PN-EN 15330-1:2014, Prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o niżej wymienionych parametrach i dokumentach;

Zastosowana nawierzchnia posiada następujące minimalne parametry:

- rodzaj włókna: monofil 100% polietylen + fibrylowane 100 % polipropylen
- wysokość włókna trawy: min. 55mm
- gęstość pęczków: min. 15900/m<sup>2</sup>
- gęstość włókien: monofilowych min. 127000/m<sup>2</sup> i fibrylowanych 15000/m<sup>2</sup>
- Dtex: dwa rodzaje włókien monofilowe min. 13200 oraz fibrylowane min 6600
- Grubość włókna: min. 400mikronów dla monofilu i min. 60 mikronów dla fibrylu

Waga całkowita 3750g/m<sup>2</sup>.

- Kolor: zielony, min. 2 odcienie
- Siła wyrywania pęczka trawy: min. 50N

Zasyp wg wytycznych producenta trawy: piasek kwarcowy ok. 21-22 kg/m<sup>2</sup> i granuląt gumowy ok. 15-17kg/m<sup>2</sup>

Zastosowana nawierzchnia powinna posiadać następujące dokumenty:

1. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta
3. Certyfikat zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014
4. Raport z badań np. Labosport, ISA-Sport bądź Sport Labs sporządzony według najnowszych wytycznych Fifa opracowanych w Handbook of Test Methods for Football Turf (edycja 2015) dla

oferowanego systemu nawierzchni potwierdzający zgodność nawierzchni z wymogami FIFA QUALITY.

5. Próbką 20x30cm oferowanej trawy

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zapisy i nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ i załącznikach do SWZ oraz nie zmienia wymaganych przedmiotowych środków dowodowych.

z up. PREZYDENTA MIASTA

*mgr Andrzej Zdzisław Ganiński*  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

**INSPEKTOR**  
ds. przygotowania inwestycji  
Urzędu Miejskiego w Łomży  
*mgr inż. Tomasz Bąkowski*

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Inwestycji, Rozwoju  
i Funduszy Europejskich  
Urzędu Miejskiego w Łomży  
*mgr inż. Edyta Duchnowska*

**KIEROWNIK**  
Biura Zamówień Publicznych  
*mgr Katarzyna Mścichowska*  
23.12.2021r