



Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach
ul. T. Kościuszki 4; 62-010 Pobiedziska; tel.: 61 8977 100; fax.: 61 89 77 124
www.pobiedziska.pl; e-mail: umig@pobiedziska.pl

RIiPP .7211.8.95.2021.GW

Pobiedziska, 10.06.2021 r.

URZĄD MIASTA I GMINY
w Pobiedziskach
62-010 Pobiedziska, ul. Kościuszki 4
tel. 0618-977-100, fax 0618-977-124
(7)

Komenda Wojewódzka Policji
w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60 – 844 Poznań

Do wiadomości:
Zakład Komunalny w Pobiedziskach
ul. Poznańska 58
62 – 010 Pobiedziska

Uspół Inwestycji
-p. W. Bobinieli do mat.
sprawy

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
KWP-w-Poznanu

[Signature]
nadk. Dariusz Kowalski

17-06-2021

Dotyczy: warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej dla działki o nr geod. 11 ark. 25 przy ul. Tysiąclecia 9 w Pobiedziskach

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.06.2021r. (wpływ do UMiG 09.06.2021r.) o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej wydaję następujące warunki techniczne:

1. Podłączenie kanalizacji deszczowej z dz. nr 11 należy wykonać poprzez przyłączyć kanalizacji deszczowej do istniejącej w ul. Tysiąclecia sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm. Przyłączyć kanalizacji deszczowej należy włączyć poprzez nawiercenie otworu w istniejącej w ul. Tysiąclecia w Pobiedziskach studni kanalizacji deszczowej (rzędna terenu zgodnie z przesłaną mapą: 109,10 m n.p.m). Przyłączyć należy zaprojektować z rur i kształtek z PVC o ściance litej, jednorodnej, klasy S o średnicy 160 mm.
2. Przyłączyć można wykonać wykopem otwartym pod warunkiem odtworzenia nawierzchni w ul. Tysiąclecia do stanu istniejącego. Włączenie do istniejącej studni kanalizacji deszczowej dokonać poprzez zastosowanie oryginalnych, dopuszczalnych w budownictwie, dostępnych na rynku szczelnych połączeń kompatybilnych z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej.

3. Z uwagi na ograniczoną przepustowość istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Tysiąclecia dopuszcza się maksymalny zrzut wód opadowych w ilości do $5 \text{ dm}^3/\text{s}$. Pozostały zrzut wód opadowych zagospodarować na własnym terenie zgodnie z § 28 punkt 2 rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. 2019.0.1065 ze zm.).
4. Dokumentację techniczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy „Prawo budowlane”. Projekt budowlano - wykonawczy powinien zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia.
5. Wykonane przyłącze kanalizacji deszczowej należy zgłosić do odbioru również do Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach.
6. Warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy.

Jednocześnie informuję że dla w/w przyłączenia należy wystąpić do Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach z osobnym wnioskiem o lokalizację urządzenia w pasie drogowym.

Burmistrz
Miasta i Gminy Pobiedziska
Ireneusz Antkowiak
Ireneusz Antkowiak

Otrzymują:

1. Adresat
2. RIIPP - a/a

Pismo sporządziła:
Grażyna Witek
RIIPP i IMiG Pobiedziska

