

Zduny, 07.02.2023 roku

Gmina Zduny
Rynek 2
63-760 Zduny

Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 6 lutego 2023 roku, dotyczące postępowania nr **GK.271.1.2023** pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny Część II Termomodernizacja z rozbudową i przebudową budynku Szkoły Ponadpodstawowej w Zdunach wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Pytanie 1

Jaki materiał ma być wykorzystany do obróbki schodów??

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem robót budowlanych poz. 56 na okładzinę schodów zewnętrznych (stopnice, podstopnice i pionowe ściany schodów) zastosować należy okładziny granitowe.

Pytanie 2

Jaka długość listew PCW (w mb) należy przyjąć w wycenie wykończenia posadzek - prosimy o sprecyzowanie brakującej pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź: Na podłogi sal i korytarzy zastosowano wykładziny PCV typu Tarkett, które należy wywinąć na ściany na wysokość 10-12 cm. Daje to łatwiejsze utrzymanie czystości poprzez brak narożnika między ścianą a posadzką. W związku z powyższym nie należy stosować listew przypodłogowych.

Z poważaniem
Z up. Burmistrza Zdun
Kierownik Wydziału Gospodarki,
Rolnictwa i Rozwoju
/-/ mgr Miłosz Zwierzyk
/kwalifikowany podpis elektroniczny/