



„SUPON” S.A. w Szczecinie 70-800 Szczecin ul. Przestrzenna 6
ZAKŁAD USŁUGOWO – HANDLOWY o/ Poznań
62-081 Wysogotowo, ul. Olszynowa 7
Tel.61 848-10-31 fax.61 848-10-10
uslugi.poznan@supon-bhp.pl

**PROTOKÓŁ Z WYKONANIA PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI, NAPRAW,
LEGALIZACJI SPRZĘTU GAŚNICZEGO**

**W OBIEKTCIE: Przedszkole „:Bajeczka” 62-090 Rokietnica, ul. Noblistów 1
ZLECENIODAWCA: Gmina Rokietnica ul. Gołęcińska 1, 62-090 Rokietnica**

Lp.	ZAKRES PRAC	Przeгляд/ Konservacja Szt.	Naprawa Szt.	Rewizja wewnętrzna/ Legalizacja Szt.	Kwalifikacja do złomowania(e)/ do utylizacji(a)/ do naprawy (a)* Szt.	Sprzęt nowy Szt.			
PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY									
1	KOC								
2	GS 2x								
3	GS 5x								
4	UGSE 2x								
5	GP 1 BC								
6	GP 1 ABC								
7	GP 2 BC								
8	GP 2 ABC								
9	GP 4 ABC	4							
10	GP 6 BC								
11	GP 6 ABC	4							
12	GP 12 BC								
13	GP 12 ABC								
14	GWP 2/3 AF	1							
15	GW 6 / GW 9								
16	AP 25 / 50								
17									
18									
19									
20									
HYDRANTY		DN 25	DN 33	DN 52	DN 80	DN 100	Waż hydrantowy		
21	Przeгляд	4					25	33	52
22	Badanie	4							
23									
Dojazd do obiektu				1					
Uwagi		GAŚNICE SPRAWNE HYDRANTY SPRAWNE CIŚNIENIE PRAWIDŁOWE WĘZE OZNACZONE DO 2028							

*zaznaczyć właściwe.

Data wykonania: 24.10.2024 r.

Termin następnej kontroli: X/2025 r.

POTWIERDZENIE:

KIEROWNIK
ZAKŁADU USŁUGOWO-HANDLOWEGO
Tomasz Wozniacki
SUPON S.A.
70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 6
Zakład Usługowo-Handlowy
62-081 Wysogotowo, ul. Olszynowa 7
tel./fax 61 848 10 31
NIP 661-10-06-700



„SUPON” S.A. w Szczecinie 70-800 Szczecin ul. Przestrzenna 6
ZAKŁAD USŁUGOWO – HANDLOWY O/Poznań
62-081 Wysogotowo, ul. Olszynowa 7
Tel.61 848-10-31 fax.61 848-10-10
uslugi.poznan@supon-bhp.pl

WYNIKI Z BADANIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ

ZLECENIODAWCA :

Gmina Rokietnica ul. Gołęcińska 1, 62-090 Rokietnica

OBIEKT:

Przedszkole „:Bajeczka” 62-090 Rokietnica, ul. Noblistów 1

październik 2024



„SUPON” S.A. w Szczecinie 70-800 Szczecin ul. Przestrzenna 6
ZAKŁAD USŁUGOWO – HANDLOWY O/Poznań
62-081 Wysogotowo, ul. Olszynowa 7
Tel.61 848-10-31 fax.61 848-10-10
uslugi.poznan@supon-bhp.pl

KARTA POMIARÓW PARAMETRÓW HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH

Nazwa i adres zleceńiodawcy:

Gmina Rokietnica ul. Gołęzinska 1 62-090 Rokietnica

Obiekt:

Przedszkole „:Bajeczka” 62-090 Rokietnica, ul. Noblistów 1

Lp.	Położenie hydrantu	Rodzaj hydrantu DN 25, 33,52, 80, 100	Średnica dyszy mm 10,12,13, 26,32	Ciśnienie hydrostatyczne MPa	Ciśnienie wypływu minimum 0,2 MPa	Wydajność dm ³ /s	Wydajność wymagane min. dm ³ /s 1,0/1,5/2,5/1 0,0/15,0	Ocena
1	Nr 1 wejście główne	25	10	0,34	0,24	1,08	1,00	Pozytywna
2	Nr 2 korytarz za kuchnią	25	10	0,32	0,24	1,08	1,00	Pozytywna
3	Nr 3 hol 1p	25	10	0,32	0,24	1,08	1,00	Pozytywna
4	Nr 4 korytarz 1p	25	10	0,34	0,24	1,08	1,00	Pozytywna

Pomiary
wykonał

Data
24.10.2024

Nazwisko imię: Tomasz Woźniacki
Podpis

KIEROWNIK
ZAKŁADU TG W POZNANIU

SUPON S.A.

70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 6
Zakład Usługowo-Handlowy
62-081 Wysogotowo, ul. Olszynowa 7
Tel. 61 848 10 31
Fax 61 848 10 10
NIP 851-10-06-700

Uwagi i zalecenia:

Wszystkie w/w hydranty SPELNIĄ wymagania dotyczące wydajności określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) oraz PN-EN 671-3.

Termin następnego badania: październik 2025