

Gmina Żukowo



**ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo**

ZP.271.18.2024

dot.: postępowania: **Budowa ul. Pszennej w Baninie**

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Zamawiający informuje, iż wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt pokrywowych wraz z pierścieniami odciążającymi zamiast zwęzek na studniach betonowych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Niniejsza odpowiedź na pytanie jest wiążąca dla wszystkich wykonawców i stanowi integralną część SWZ.