



TECHMONT Sp. z o.o.  
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Majakowskiego 46  
tel. 032 260 34 18, tel./fax 032 260 34 30, e-mail: techmont@techmont.pl,  
www.techmont.pl, NIP: 629-232-20-08 Sąd Rejonowy w Katowicach  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000247502

Miejscowość data:

Katowice 09.07.2019

PROTOKÓŁ Z:	Przeglądu	<input checked="" type="checkbox"/>	SYSTEMU: sygnalizacji pożaru oraz oddymianie
	Konserwacji	<input type="checkbox"/>	
	Naprawy	<input type="checkbox"/>	
	Montażu	<input type="checkbox"/>	
	Demontażu	<input type="checkbox"/>	

Obiekt: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny ul. Francuskiej  
oddział Dermatologii

Data zakończenia prac: Usługa: Gwarancyjna ☐ Płatna ☐

Pracownicy wykonywający prace: 1. Krzysztof Maj Podpis:   
2.

Wykonane czynności:

Sprawdzenie systemu sygnalizacji  
pożaru POLON ALFA 4900  
przez oddymianie czujnik  
- wywołano alarm II stopnia  
przez zbicie ROP  
- sprawdzono stan zawieszonych  
przebiegów  
- sprawdzono system oddymiania  
POLON ALFA UCS 6000  
- testowano działanie klapy  
oddymiającej na klatce schodowej

Elementy: Test <input checked="" type="checkbox"/> Montaż <input type="checkbox"/>	Centrala Polon 4900	Rejestrator
Demontaż <input type="checkbox"/> Naprawa <input type="checkbox"/>	UCS 6000	
Zasilanie 230V + 24V	Kamera	
Czujka Ruchu	Kamera obrotowa	
Czujka Opt./Tcm./Izo.	Linie Dozorowe	
Przycisk Napadowy	Czytnik Kart	
Sygnalizator Al.	Rygiel elektr.	

Uwagi Wykonawcy:

Uwagi Odbierającego:

Prace Budowlane : TAK - ☐ NIE - ☒

za wykonanej usługi za: miesiąc / kwartał / rok..... 2019.....

System sprawny: TAK - ☒ NIE - ☐ INNE.....

Wykonał: Zatwierdził: