

WESTA ERG Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 227/5
42-580 Wojkowice
tel. 517-16-44-35
e-mail: westa.erg@gmail.com

Wojkowice 30.10.2019

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
Ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

PROTOKÓŁ KONTROLI SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ

W dniu 30.10.2019 r. firma Westa Erg Sp. z o.o. przeprowadziła kontrolę szczelności instalacji gazowej w kotłowni budynku kotłowni gazowej przy ul. Francuskiej 20-24 Katowice.

Zakres próby: Kontrole szczelności wykonano od przyłącza gazowego do poszczególnych odbiorników (wraz z nimi).

Rodzaj próby: Wykonana za pomocą detektora gazu typ 300 HC nr fab. 824259

Wynik próby: Pozytywny. Nie stwierdzono wycieków gazu.

Serwis Techniczny
Westa Erg Sp. z o.o.

Westa Erg Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 227/5
42-580 Wojkowice
NIP 6252453463

Wojciech Grabara
Nr uprawnień G3/E/964/13/19