



Spółka z o.o. 40-144 KATOWICE, ul. Józefowska 6 NIP 634-019-84-41  
Tel/ fax 253-94-72, lub 253-04-19,  
atomservice@interia.pl

## PROTOKÓŁ KONSERWACJI

Nr umowy AS / ...2058....

Zleceniodawca Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A.Mielęckiego ul. Francuska 20-24

Obiekt Oddział Chirurgii Szczękowo - Twarzowej.....

Wykaz urządzeń podlegających konserwacji, naprawie (nazwa, typ, ilość):

### Instalacja p.poż

- Centralka IQ8 Control M	szt. 1
- Czujka optyczna O	szt. 2
- Czujka O2T	szt. 92
- Przycisk ROP	szt. 12
- Sterownik EBK	szt. 2
- Sygnalizator	szt. 1
- Zasilacz buforowy	szt. 2

### Instalacja oddymiania

- Centrala oddymiania MCR 9705	szt. 2
- Czujka optyczna	szt. 2
- Przycisk oddymiania ARITECH	szt. 4

### Wykonany zakres prac:

- Przegląd oraz konserwacja urządzeń systemu oddymiania kpl.2
- Przegląd oraz konserwacja urządzeń systemu p.poż kpl.1

Wykaz zużytych materiałów lub części zamiennych (nazwa, typ, ilość):

Stwierdza się, że w/w urządzenia znajdują się w pełnej sprawności technicznej

..... Dariusz Gałecki, Andrzej Sławecki ..... 17. 14 czerwiec 2019r.

Nazwisko, imię, data wykonania i podpis konserwatora

Z-ca Kierownika

Działu Technicznego

Nazwisko, imię, pieczęć i podpis osoby potwierdzającej wykonanie usługi

mgr inż. Krzysztof Kotas

Dariusz Gałecki  
ATOMSERVICE SP. Z O.O.  
Serwisant