

INST POŻ s.c

S.ZYMŁA & A.MAŁYSZKA

40-662 Katowice ul. A.Fredry 17

Tel. kom. : 601-465-140

E-mail : Instpozkatowice@tlen.pl

NIP : 954 274 29 32 REGON : 243251113

Załącznik do protokołu
z przeglądu technicznego i konserwacji
instalacji gaśniczej Serwerowni SPSK-M na : *FM 200 (HFC 227-a)* w

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice, ul. Francuska 20-24

Zakres konserwacji systemu Stałego Urządzenia Gaśniczego obejmuje

1. Sprawdzenie działania centrali gaszenia jej stanu technicznego i parametrów zgodnie z dokumentacją techniczną,
2. Sprawdzenie działania elementów sterowalnych (klapa odciążająca),
3. Sprawdzenie historii alarmów centrali,
4. Sprawdzenie układu zasilania 230V oraz awaryjnego (bateria akumulatorów),
5. Sprawdzenie wszystkich części i urządzeń pod kątem ewentualnych zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych,
6. Przeprowadzenie testów alarmowania elementów linii dozorowych, sprawdzenie działania przycisków START/STOP/BLOKADA gaszenia
7. Sprawdzenie działania sygnalizatorów optyczno-akustycznych,
8. Sprawdzenie działania sygnalizatorów optycznych (ewakuacyjnego i ostrzegawczego)
9. Sprawdzenie działania wyjść do systemu przeciwpożarowego i włamanioviego
10. Sprawdzenie stanu orurowania oraz dysz wylotowych,
11. Przeprowadzanie badań i sprawdzeń oraz wydanie świadectwa homologacji systemu gaśniczego,
12. Sprawdzenie sprawności połączeń poszczególnych SUG z obiektywym systemem ppoż. i centralą sterowania
13. Sprawdzenie stanu technicznego butli z gazem gaśniczym (ciśnienie, stan zaworu, plomby),
14. Przeprowadzenie pełnego testu systemu gaszenia wywołanego z linii dozorowych (bez wyzwolenia środka),
15. Usunięcie ewentualnych niesprawności, przeczyszczenie elementów systemu,
16. Instruktaż obsługi oraz aktualizacja dokumentacji technicznej systemu gaszenia – procedura reagowania w przypadku alarmu pożarowego w pomieszczeniach serwerowni.

INST POŻ s.c

S.ZYMŁA & A.MAŁYSZKA
40-662 Katowice ul. A.Fredry 17
Tel. kom. : 601-465-140
E-mail : instpozkatowice@tlen.pl
NIP : 954 274 29 32 REGON : 243281113

Katowice 14.06.2019r.
miejscowość / data

Protokół z kontroli szczelności.

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r.
ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych systemów
ochrony przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane

Informacja o systemie

Przeznaczenie instalacji : *Serwerownia* Numer fabryczny : *SRE - 736*

Właściciel : *Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach*

Adres : *40-027 Katowice, ul. Francuska 20-24*

Kontrola dokumentacji dotyczącej systemu :

Istnieje / ~~brak~~, kompletna / ~~nie kompletna~~*

Uwagi : *brak*

Ilość zbiorników systemu ochrony przeciwpożarowej : *1 szt.*

Suma środka gaśniczego w zbiorniku(ach) : *102 kg*

Typ fluorowanych gazów cieplarnianych : *HFC 227ea*

Stan techniczny

Stan techniczny zbiornika(ów) :

bez zastrzeżeń / Uwagi*:

Stan techniczny elementów składowych pod ciśnieniem :

bez zastrzeżeń / Uwagi*:

Stan techniczny połączeń pod ciśnieniem :

bez zastrzeżeń / Uwagi*:

Stan techniczny i szczelność zaworu(ów) :

bez zastrzeżeń / Uwagi*:

*niepotrzebne skreślić