

Golczewo, 01.06.2021 r.

ZZF.271.2.3.2021

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu o sygn.
ZZF.271.2.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja dwóch sal gimnastycznych oraz przylegających do nich szatni i sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie” z dnia 20.05.2021 r.

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść wniosku o wyjaśnienie treści SWZ złożonego dnia 28.05.2021 r. oraz udzielone wyjaśnienie.

1. Prosimy o podanie istniejących warstw (przekroju) podłogi w pomieszczeniu nr 123 oraz 117 (sale)?
 - Parkiet przeznaczony do demontażu ułożony jest na legarach (sala duża), brak jest informacji dotyczących małej sali gimnastycznej. Weryfikacja szczegółowa podłoża na podstawie dołączonej dokumentacji zdjęciowej.
2. W związku z tym iż podłoga na sali sportowej jest wykonana na legarach (legary i ślepa podłoga) prosimy o wyjaśnienie zasadności zastosowania warstw wyrównawczych z masy samopoziomującej.
 - Zgodnie z założeniami Projektanta należy przewidzieć demontaż legarów i parkietu oraz ułożenie warstw wyrównawczych pod montaż wykładziny.
3. Czy masa samopoziomująca ma być wylana na deski ślepej podłogi? Naszym zdaniem jest to niemożliwe do wykonania.
 - Deski muszą zostać zdemontowane
4. Czego dotyczy poz. 251 przedmiaru? Czy Zamawiający ma na myśli rozbiórkę starego parkietu czy desek ślepej podłogi?
 - Zarówno jednej jak i drugiej warstwy, zgodnie z technologią tak, aby móc ułożyć wykładzinę PCW
5. Na jakim podłożu i w jakiej technologii ma być ułożona wykładzina sportowa na salach gimnastycznych pomieszczenia 123, 117 (sale)?

- Zgodnie z technologią przedstawioną przez producenta przy czym wykładzina PCW musi spełniać wymogi odnośnie stosowania w obiektach użyteczności publicznej oraz spełniać wymogi odnośnie klasy niepalności – pomieszczenia klasa minimum Cfl-s1, drogi ewakuacyjne klasa Bfl-s1.
6. Prosimy o podanie wymiarów drabinek sportowych?
- Drabinki powinny mieć wymiary identycznych jak istniejące, tj.:
 - sala duża, drabinki podwójne - szt. 10, szer. 180 cm , wys. 300 cm, drabinki pojedyncze: szt. 7, szer. 85 cm, wys. 300 cm;
 - sala mała: drabinki podwójne - szt. 6, szer. 179,50 cm - 180 cm , wys. 300 cm, drabinki pojedyncze: szt. 7, szer. 85 cm, wys. 300 cm;
7. Prosimy o podanie parametrów ławek sportowych?
- Ławki sportowe o długości minimum 250 cm.
8. Czy sprzęt i wyposażenie znajdujące się w pomieszczeniach zostanie usunięte przez Zamawiającego?
- Tak.
9. Czy do Wyceny należy przyjąć stojaki dla rowerów? Jeśli tak prosimy o podanie parametrów technicznych.
- Nie, stojaki nie są elementem projektu.
10. Czy Zamawiający posiada projekt wykonania instalacji elektrycznej? Jeśli tak prosimy o złączenie takiej dokumentacji .
- -Rozdział IV ust. 7 pkt 4) SWZ.
11. W przypadku braku dokumentacji dotyczącej instalacji elektrycznej i oświetleniowej prosimy o sprecyzowanie zakresu prac oraz materiałów.(ilości przewodów , rodzaj urządzeń, przekroje, sposób prowadzenia przewodów, etc)
- J.w.

Wyjaśnienia treści SWZ nie powodują zmiany ogłoszenia o zamówieniu.