



4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Wrocław, 30.11.2022 r.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę materiałów budowlano-technicznych i materiałów eksploatacyjnych do klimatyzacji na 2023/2024 rok
znak sprawy: **4WSzKzP.SZP.2612.76.2022**

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SWZ

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, **na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2** ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców jednocześnie na nie odpowiadając:

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 1, pozycji 44:

- „Zamawiający nie wskazał oczekiwanej ilości, proszę o doprecyzowanie”

ODP. na pyt. nr 1: W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający wyjaśnia, że w odniesieniu do powyższej pozycji ustala ilość sztuk na poziomie 5 (pięciu).

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 2, pozycje 35 – 37:

- "Co Zamawiający rozumie przez sformułowanie „krótka”? Czy chodzi o G45? Proszę o doprecyzowanie”

ODP. na pyt. nr 2: Pod określeniem „krótka” Zamawiający miał na myśli żarówkę o długości nieprzekraczającej 9 cm.

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 37:

- „Produkt o podanych parametrach wskazanych w opisie nie istnieje na rynku”

ODP. na pyt. nr 3: Po zapoznaniu się z ofertą Internetową rynku żarówek Zamawiający stwierdza, że produkt o podanych parametrach ww. pozycji formularza asortymentowo-cenowego jest dostępny.

Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 41:

- „Jakiej żarówki Zamawiający oczekuje pod określeniem „podłużna”? Czy jest to kształt świeczki czy inny?”

ODP. na pyt. nr 4: Pod określeniem „długa” Zamawiający oczekuje żarówki o bańce typu świetlówka o długości powyżej 9 cm.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp informuje, że modyfikuje następujące załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1) **Załącznik nr 2** – Formularz cenowy

W Pakiecie nr 1w kolumnie „**Ilości na 2023/2024” w poz. nr 44 wpisuje się** oczekiwaną ilość sztuk – **5**.

Załącznik po modyfikacji dostępny do pobrania poniżej.

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia publikacji na stronie postępowania.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty w przedmiotowym postępowaniu.

/-/ z up. Komendanta Szpitala

Piotr Strąk – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych