

Toruń, dnia 12.12.2019

FZ.38.261.2019TK
L.Dz..370.2019

Strona internetowa + Platforma Zakupowa

Dot.: Postępowania na wykonanie badań zagęszczenia gruntu w pasach drogowych po awariach (robotach) na sieci wod - kan

Zamawiający na podstawie § 4 pkt. VII ust 5. Regulaminu udzielania zamówień na dostawy usługi i roboty budowlane w spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. (zwany dalej Regulaminem) modyfikuje treść wzoru umowy w następujący sposób:

§ 2 ustęp 1

Było:

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z badań dot. wskaźnika zagęszczenia gruntu w dwóch egzemplarzach – opracowane wyniki muszą odpowiadać wymogom formalnym w zakresie wskaźnika zagęszczenia. Osoba wykonująca badania musi posiadać stosowne uprawnienia. Sprzęt, którym będą wykonywane badania powinien być zalegalizowany. Badania zostaną wykonane płytą dynamiczną zgodnie z aktualną normą amerykańską ASTM E2835-11 lub europejską BS 1377-9 lub polską, o ile zostanie ona opublikowana przez Polski Komitet Normalizacyjny do dnia składania ofert. Interpretacja wyników na podstawie opracowań krajowych i zgodna z normą polską PN-B-02481.

Jest:

1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z badań dot. wskaźnika zagęszczenia gruntu w dwóch egzemplarzach. Osoba wykonująca badania musi posiadać stosowne uprawnienia. Sprzęt, którym będą wykonywane badania powinien być zalegalizowany. Badania zostaną wykonane sondą DPL pozwalające na określenie wskaźnika zagęszczenia dla całego przekroju zasypki po wykonaniu robót zgodnie z Polską Normą PN-B10736. Opracowane wyniki muszą odpowiadać wymogom formalnym w zakresie wskaźnika zagęszczenia.
2. Zamawiający dopuszcza badania wykonane płytą dynamiczną zgodnie z aktualną normą amerykańską ASTM E2835-11 lub europejską BS 1377-9 lub polską, o ile zostanie ona opublikowana przez Polski Komitet Normalizacyjny do dnia składania ofert. Interpretacja wyników na podstawie opracowań krajowych i zgodna z normą polską PN-B-02481. wykonywanie badań sondą DPL pozwalające na określenie wskaźnika zagęszczenia dla całego przekroju zasypki po wykonaniu robót zgodnie z Polską Normą PN-B10736 Opracowane wyniki muszą odpowiadać wymogom formalnym w zakresie wskaźnika zagęszczenia.

§ 3 ustęp 1

Było:

1. Rozliczenie z tytułu wykonanej usługi odbywać się będzie na podstawie ceny jednostkowej podanej w złożonej ofercie, tj. zł. netto za 1 dojazd. W ramach jednego dojazdu zostanie wykonanych 5 pkt badawczych na warstwach nasypu o grubości maksymalnej równej 50 cm.

Jest:

1. Za wykonanie prac określonych w § 1 ust.1 strony ustalają orientacyjne wynagrodzenie całego zamówienia zł netto (słownie: 00/100 zł),
2. Rozliczenie z tytułu wykonanej usługi sondą DPL odbywać się będzie na podstawie ceny jednostkowej podanej w złożonej ofercie, tj. zł .netto.za 1 pkt .lub rozliczenie z tytułu wykonanej usługi wykonane płytą dynamiczną odbywać się będzie na podstawie ceny jednostkowej podanej w złożonej ofercie, tj. zł. netto za 1 dojazd. W ramach jednego dojazdu zostanie wykonanych 5 pkt badawczych na warstwach nasypu o grubości maksymalnej równej 50 cm.



Zastępca Prezesa
ds. Eksploatacji
Waldemar Daraż



Prezes
Władysław Majewski