

## **ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH**

59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 10  
tel. 76-756-46-00, faks 76-756-46-19  
NIP 691-001-88-33. Regon-390278090

Legnica, dnia 23.05.2022r.

### **Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy**

Adres: **ul. Wojska Polskiego 10. 59-220 Legnica**

Telefon: **76 756 46 00**

Telefaks: **76 756 46 19**

e-mail: **zdm@zdm.legnica.eu** , platformazakupowa.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DP/17/2022 pn.

### ***Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Poczтова i ul. Piastowska***

#### **I. Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych**

**Zamawiający udostępnia treść zapytań do SWZ oraz udziela wyjaśnień:**

##### **Pytanie 1 :**

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do umowy zasad waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na wzrost cen, w tym zwłaszcza kosztów wykonania umowy mających związek ze stałą, istniejącą obecnie inflacją odnoszącą się w głównej mierze do wzrostu cen paliw i wyrobów ropopochodnych, tj. kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia?

Zwracamy się jednocześnie z prośbą o modyfikację warunków umowy, tak aby taka waloryzacja była możliwa ( wprowadzenie możliwości zmian umowy pozwalających na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy np. na podstawie art. 455 ust.1 pkt 4 Prawo zamówień publicznych i /lub art. 455 ust.2 Prawa zamówień publicznych.

##### **Pytanie 2**

W związku z powtórным ogłoszeniem przetargu Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o podanie budżetu, którym realnie będzie dysponować Zamawiający dla niniejszego zadania. Z uwagi, że jest to trzecie ogłoszenie przetargu o niezmiennym zakresie robót, Wykonawca zwraca uwagę na fakt, iż oferty w dalszym ciągu będą prawdopodobnie przewyższać budżet, co dotychczas kończyło się unieważnieniem całej procedury. Wykonawca zaznacza również, że każde przygotowanie oferty wiąże się ze znacznym nakładem pracy związanym z analizą oraz odnawianiem pozyskanych ofert. Ponawianie postępowania powoduje mniejszą konkurencyjność, ponieważ Wykonawcy nie chcą ponosić kosztów przygotowania kolejnej oferty wiedząc, że w przypadku przekroczenia budżetu, postępowanie zostanie unieważnione.

2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczącej wysokości udzielonej promesy z programu Polski Ład.

#### **Zestaw pytań 3**

##### **Pytanie 1**

W projekcie wykonawczym dot. Budowy systemów oświetlenia, znajduje się Informacja, iż zdemontowane materiały pozostające własnością Tauron Nowe Technologie należy zagospodarować w sposób wskazany przez Tauron. Proszę o informację czy materiały te należy gdzieś przewieźć? Jeśli tak to na jaką odległość? A jeśli należy je zutylizować to na koszt Tauron czy Wykonawcy?  
Jednocześnie proszę o wskazanie z jakiego materiału są słupy wskazane do demontażu – stal, aluminium, beton?

### Pytanie 2

Projekt wykonawczy dla części elektrycznej pn. „Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej TAURON” zakłada:

„W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowę sieci elektroenergetycznej.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- budowę nowych odcinków linii kablowych nn i SN,
- zabezpieczenie istniejących kabli nn pod jezdniami rurami osłonowymi,
- wymaganych, koniecznych demontaży.

Budowę należy realizować w następującej kolejności :

- wyłączenie istniejących linii wchodzących w zakres przebudowy spod napięcia (harmonogram wyłączeń i prac na liniach uzgodniony z Tauron Dystrybucja),
- wykonanie przewiertów i wykopów ręcznych,
- montaż - ułożenie nowych odcinków kabli z mufami,
- pomiary i badania,
- zasypanie wykopów,
- włączenie przebudowanej linii elektroenergetycznej do systemu. „

Natomiast w przedmiarze brakuje m.in. pozycji wykonania przewiertów. Proszę o zamieszczenie zaktualizowanego przedmiaru uwzględniającego pominięte pozycje niezbędne do prawidłowej wyceny.

### Pytanie 3

Proszę o informację czy zamieszczony w dokumentacji PW dla branży elektrycznej dokument pn.: „Przedmiar robót OŚWIETLENIE - Przebudowa z rozbudową ulicy Pocztowej wraz ze skrzyżowaniami: Piastowska / Brama Głogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa Budowa oświetlenia drogowego” także należy wycenić? W załączonej dokumentacji brak jest formularza ofertowego dla tego przedmiaru, jak również zakres danych objętych ww. przedmiarem nie zgadza się z PZT.

Zgodnie z PZT, kosztorysem ofertowym OŚWIETLENIE oraz dokumentem pn. „Przedmiar robót br. elektryczna oświetlenie – „Przebudowa z rozbudową ulicy Pocztowej wraz ze skrzyżowaniami: Piastowska / Brama Głogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa”, należy zamontować 48 szt. nowych słupów i zakres ten pokrywa się z PZT.

**Odp. 1** Warunki zmian umowy są ujęte w Rozdz. 3 SWZ „Projekt umowy” paragraf 16.  
Warunki zmian przewidują waloryzację z uwagi na wzrost cen oraz zasady wzrostu wynagrodzenia wykonawcy.

**Odp. 2** Wysokość promesy z programu „Polski Ład” wynosi 5 000 000,00 zł.  
Kwota na sfinansowanie zadania będzie podana po otwarciu ofert.  
Po otwarciu ofert, Zamawiający przewiduje wystąpienie do Gminy Legnica o zwiększenie środków finansowych.

**Do zestawu pytań 3 - odpowiedzi:**

- 1) Utylizacja materiałów z demontażu na koszt Wykonawcy. Przewóz materiałów na odległość do 14km. Latarnie stalowe - zgodnie z zestawieniem..
- 2) Nie przewiduje się wykonywania przewiertów i przecisków. Kable i rury układać w wykopach otwartych.
- 3) Należy bazować na przedmiarze pokrywającym się z PZT.  
Elementy nie ujęte w przedmiarze, będą rozliczane zgodnie z Rozdz. 3 SWZ „Projekt umowy” paragraf 3 ust. 8.

Z poważaniem

**Z-ca D y r e k t o r a**

**Mirosław Wronkowski**

