

GMINA ROŻWIENICA
37-565 ROŻWIENICA

Roźwienica 2023-03-23

RG.271.2.PROG.2023_3

Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne
- wszyscy-

Dotyczy: postępowania RG.271.2.PROG.2023 na Dostawa materiałów do budowy sieci wodno - kanalizacyjnej.

W związku z otrzymanymi kolejnymi pytaniami do postępowania zamawiający udziela wyjaśnień:

Nawiązując do zamieszczonych odpowiedzi, nadal nie została wyjaśniona kwestia rury PCV DN 90.

Państwa odpowiedź - PCV 90x5,4 SDR17 PN 10. Jest to rura pe a nie PCV, poza tym w takim razie należałoby zsumować ilości 230+110=340m.

Rura PCV ciśnieniowa szara PN 10 ma ściankę 90x4,3 i jest w odcinkach 6 m - czy o taką rurę chodzi?

Odp. W odpowiedzi na zapytanie odnośnie wyjaśnienia kwestii rodzaju rury PCV 90, wyjaśniam, że chodzi o rurę: PCV ciśnieniowa szara, PN 10, 90x4,3 w odcinkach 6 m, kielichowa.

Z up. Wójta Gminy
/ -- /
inż. Marian Gdula
inspektor
(podpisano elektronicznie)