

**DOT.: Postępowania w trybie zapytania ofertowego pn. „Wypożyczenie instalacji ozonowania wody do przeprowadzenia prób technologicznych” (ID 891606)**

## **WYJAŚNIENIA DO POSTĘPOWANIA**

Zamawiający informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienia treści przedmiotowego postępowania. W związku z powyższym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim, udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie nr 5**

W nawiązaniu do wyjaśnień udzielonych przez Państwa 26.02 zwracamy uwagę, że mikser statyczny spełnia jedynie rolę mieszacza. W instalacji ozonowania ważny jest czas kontaktu ozonu z wodą. Zbiornik kontaktowy stanowi element przetrzymania zapobiegający tworzeniu się związków kancerogennych. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów dotyczących elementów instalacji, w jakie ma być wyposażona stacja pilotowa i dopisanie zbiornika kontaktowego jako obowiązkowego wyposażenia instalacji.

### **Odpowiedź nr 5**

Zmawiający wezwie Wykonawców, którzy złożą ofertę do złożenia schematów (lub opisów) zaproponowanej instalacji ozonowania jaką proponują dostarczyć do testów, zamawiający zastrzega sobie prawo do przetestowania kilku instalacji ozonowania.

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 22000  
BUREAU VERITAS  
Certification



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki**

R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel.: +48 22 724 30 36, [www.zwik-grodzisk.pl](http://www.zwik-grodzisk.pl), e-mail: [zwik@zwik-grodzisk.pl](mailto:zwik@zwik-grodzisk.pl)