Trzpień T1.1
Wykonać x 14



A-A
1:25



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN ø8	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN ø12
T1.1	1	ø12 A-IIIN	395	4		15.8
	2	ø8 A-IIIN	82	26	21.32	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					21.32	15.8
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395	0.888
MASA [kg]					8.42	14.03
MASA OGÓŁEM [kg]					22.45	
WYKONAĆ x 14					314.3	

Uwaga. Wszystkie pręty są wymiarowane w osiach.

Trzpień T1.1a
Wykonać x 4



A-A
1:25



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN ø8	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN ø12
T1.1a	1	ø12 A-IIIN	475	4		19
	2	ø8 A-IIIN	82	30	24.6	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					24.6	19
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395	0.888
MASA [kg]					9.72	16.87
MASA OGÓŁEM [kg]					26.59	
WYKONAĆ x 4					106.36	

Uwaga. Wszystkie pręty są wymiarowane w osiach.

Trzpień T1.4
Wykonać x 4



A-A
1:25



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN ø8	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN ø12
T1.4	1	ø12 A-IIIN	390	6		23.4
	2	ø8 A-IIIN	113	26	29.38	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					29.38	23.4
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395	0.888
MASA [kg]					11.61	20.78
MASA OGÓŁEM [kg]					32.39	
WYKONAĆ x 4					129.56	

Uwaga. Wszystkie pręty są wymiarowane w osiach.

Trzpień T1.5
Wykonać x 1



A-A
1:25



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN ø8	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN ø12
T1.5	1	ø12 A-IIIN	390	8		31.2
	2	ø8 A-IIIN	159	26	41.34	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					41.34	31.2
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395	0.888
MASA [kg]					16.33	27.71
MASA OGÓŁEM [kg]					44.04	
WYKONAĆ x 1					44.04	

Uwaga. Wszystkie pręty są wymiarowane w osiach.

Trzpień T1.6
Wykonać x 1



A-A
1:25



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN ø8	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN ø12
T1.6	1	ø12 A-IIIN	390	8		31.2
	2	ø8 A-IIIN	153	26	39.78	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					39.78	31.2
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395	0.888
MASA [kg]					15.71	27.71
MASA OGÓŁEM [kg]					43.42	
WYKONAĆ x 1					43.42	

Uwaga. Wszystkie pręty są wymiarowane w osiach.

POZIOM PORÓWN. ±0.00=262,40m n.p.m.
KLASA EKSPOZYCJI XC1,
MAKSYMALNY STOSUNEK w/c=0,65
MINIMALNA ZAWARTOŚĆ CEMENTU 260kg/m3
BETON C25/30
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN
OTULENIE ZBROJENIA - 3cm

UWAGI :

1. WSZYSTKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI NA ETAPIE WYKONAWSTWA POWINNY BYĆ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI
2. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI
3. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
4. NALEŻY ZAPEWNIĆ TRWAŁE POŁĄCZENIE TRZPIENI/RDZENI ŻELEBETOWYCH ZE ŚCIANAMI MUROWANYMI

SCHEMAT:



KIERUNEK PÓŁNOCY:



RODZAJ OPRACOWANIA
DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ "A.DO XXI" Sp. z o.o. DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE.

P.S. BUDOPROJEKT
40–224 KATOWICE ul. 1 Maja 11
tel./fax (+4832) 255-54-33 e-mail: biuro@budoprojekt.pl

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marcin ŁUKACZ	SLK/1123/PWOK/06	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Małgorzata MAŃKA		
	tech. Maria CAPIK		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Łukasz PIWOWARCZYK	SLK/5408/POOK/14	

INWESTYCJA	BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE
OBIEKT	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z JRG W CIESZYNIE UL. MOTOKROSOWA, DZIAŁKI NR 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14
TEMAT RYSUNKU	TRZPIENIE CZĘŚCI SOCJALNEJ – 1. PIĘTRO T1.1, T1.1a, T1.4, T1.5, T1.6
SKALA	1:25

STADIUM	BRANŻA	NR ARCHIWALNY	DATA	PLIK
PW	KONSTRUKCJA	943/2019	2019-06	PSPC3-11-01-113

M PLOT
M CAD