



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN ⌀10	⌀12
D	1	⌀10 A-IIIN	1140	16	182.4	
	2	⌀10 A-IIIN	700	182	1274	
	3	⌀10 A-IIIN	570	201	1145.7	
	4	⌀10 A-IIIN	780	37	288.6	
	5	⌀10 A-IIIN	1130	32	361.6	
	6	⌀10 A-IIIN	1000	38	380	
	7	⌀10 A-IIIN	520	86	447.2	
	8	⌀10 A-IIIN	350	53	185.5	
	9	⌀10 A-IIIN	1200	139	1668	
	10	⌀10 A-IIIN	500	34	170	
	11	⌀10 A-IIIN	750	46	345	
	12	⌀10 A-IIIN	1200	127	1524	
	13	⌀10 A-IIIN	850	118	1003	
	14	⌀10 A-IIIN	800	123	984	
	15	⌀12 A-IIIN	900	89		801
	16	⌀10 A-IIIN	470	24	112.8	
	17	⌀10 A-IIIN	300	15	45	
	18	⌀10 A-IIIN	200	18	36	
	19	⌀10 A-IIIN	250	20	50	
	20	⌀10 A-IIIN	150	22	33	
	21	⌀10 A-IIIN	244	5	12.2	
	22	⌀10 A-IIIN	242	8	19.36	
	23	⌀12 A-IIIN	700	44		308
	24	⌀10 A-IIIN	370	6	22.2	
	25	⌀12 A-IIIN	700	110		770
	50	⌀10 A-IIIN	114	755	860.7	
	51	⌀10 A-IIIN	112	700	784	
	52	⌀10 A-IIIN	80	52	41.6	
	53	⌀10 A-IIIN	27000	2	54.0	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					12515.86	1879
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.617	0.888
MASA [kg]					7722.29	1668.55
MASA OGÓŁEM [kg]					9390.84	
WYKONAĆ: x 1					9390.84	

Uwaga. Wszystkie pręty są wymiarowane w osiach.

UWAGI :

1. WSZYSTKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI NA ETAPIE WYKONAWSTWA POWINNY BYĆ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI
2. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI
3. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
4. WSZYSTKIE WYMIARY, RZEDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
5. PODCIĄGI I NADCIĄGI WYLEWANE JEDNOETAPOWO (ŁĄCZNIE ZE STROPEM)
6. ŚCIANY NIENOŚNE OBCIĄŻAJĄCE STROP NIŻSZEJ KONDYGNACJI NALEŻY ODDYLATOWAĆ OD STROPU NAD DANĄ KONDYGNACJĄ POZOSTAWIAJĄC SZCZELINĘ 1,5cm do 3,0cm PÓŹNIEJ WYPEŁNIANĄ PIANKĄ POLIURETANOWĄ
7. LOKALIZACJĘ ORAZ WIELKOŚĆ OTWORÓW KOORDYNOWAĆ Z ARCHITEKTURĄ I INSTALACJAMI
8. PRĘTY PRZECHODZĄCE PRZEZ OTWÓR DOCIĄĆ DO KSZTAŁTU, ZAKNĄĆ KRAWĘDŹ PRĘTAMI "U" ORAZ DOZBROIĆ NAROŻNIKI WG RYSUNKU

POZIOM PORÓWN. ±0.00=262,40m n.p.m.
- POZIOM POSADZKI PARTERU
KLASA EKSPOZYCJI XC1,
MAKSYMALNY STOSUNEK w/c=0,65
MINIMALNA ZAWARTOŚĆ CEMENTU 260kg/m3
BETON C25/30
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN
OTULENIE ZBROJENIA 2,0cm

DETAL UKŁADANIA WARSTW ZBROJENIA

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ [m] A-IIIN ⌀10
D	92	⌀10 A-IIIN	123	1500	1845
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					1845
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.617
MASA [kg]					1138.37
MASA OGÓŁEM [kg]					1138.37
WYKONAĆ: x 1					1138.37

Uwaga. Wszystkie pręty są wymiarowane w osiach.

DETAL KRAWĘDZI STROPU



DOKUMENTY RAMOWE

DW	DW	PSWP
DD	DD	PSDDP

DOMENA:

KIERUNEK POŁOŻENIA:

RODZAJ OPRACOWANIA
DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ "A.DO.XXI" Sp. z o.o. DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE.

P.S. BUDOPROJEKT
40–224 KATOWICE ul. 1 Maja 11
tel./fax (+4832) 255–54–33 e-mail: biuro@budoprojekt.pl

		NR. I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin ŁUKACZ	SLK/1123/PWOK/06	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Małgorzata MAŃKA		
	tech. Mario CAPIK		
SPRAWDZił:	mgr inż. Łukasz PIWOWARCZYK	SLK/7408/POOK/14	
UZGODNIŁA:	BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO–GAŚNICZĄ W CIESZYNIE		

OBIEKT: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO–GAŚNICZĄ W CIESZYNIE ul. MOTOKROSOWA, DZIAŁKI NR: 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14

TEMAT RYSUNKU: STROP NAD 1 PIĘTREM – ZBROJENIE DOLNE

SKALA: 1:50

STADIUM	BRANŻA	NR. ARCHIWUM	DATA	PLIK
PW	KONSTRUKCJA	143/2019	2019–06	PSPC3–11–DT–131