

Powierzchnie		
Nr	Nazwa	Pow.
0K1	KOMUNIKACJA	8,73 m2
0K2	KOMUNIKACJA	14,62 m2
0K3	KOM./PALARNIA	9,50 m2
0K4	KOMUNIKACJA	20,80 m2
0K5	KOMUNIKACJA	45,92 m2
001	WYPOS.POJAZDÓW	537,40 m2
002	POM.WYPOS.INDYWID.	19,60 m2
003	JUSTOWANIE	12,85 m2
004	MAG.WYPOS.INDYWID.	25,08 m2
005	POM.CZYSZCZ/MYCIA	6,71 m2
006	WC_K	4,54 m2
007	WC_M	4,54 m2
008	POM.PORZ.	6,88 m2
009	SUSZARNIA	10,11 m2
010	KONSERW./NAPRAWY	13,67 m2
011	POM.TECHNOLOG.	8,80 m2
012	KOTŁOWNIA	134,15 m2
013	HYDROFOR	8,23 m2
014	ROZDZ.EL.	6,37 m2
015	BPD	5,10 m2
016	SALA ODPRAW	33,86 m2
016	SALA ODPRAW	33,87 m2
017	BIURO	16,84 m2
018	BIURO	16,84 m2
019	POM.POBYT.SOCJ.	16,84 m2
020	SZATNIA_K	8,76 m2
021	WC_K	7,12 m2
022	WC_M	15,23 m2
023	SZATNIA_M	9,55 m2
024	MAG.MAT.	7,63 m2
024	MAGAZYN WYP.POJ.	155,74 m2
		1 225,88 m²

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	
OZNACZENIE	TYP OPRAWY
A1.1	APEX LED 35W 4000lm. IP66
A1.2	APEX LED 49W 7300lm. IP66
B1.1	ECLIPSE LED 50W 6400lm. IP66
C1.1	MD2 LED 35W 4100lm.
D1.1	FLAT LED 41W 4100lm. IP44
E1.1	CANDS LED 16W 1600lm.
E1.2	CANDS LED 16W 1600lm. AW3h ATI
E1.3	CANDS LED 24W 2500lm.
E1.4	CANDS LED 24W 2500lm. AW3h ATI
AW1.1	OP3-A 2x2 TA 3 VWD IP65
AW2.1	OP3-A 4x1 TA 1 WD IP65 do niskich temp.
EW1.1	OP2-A 1,2 TA 3 IP65
EW2.1	VSD-A 1,2 TA 3

- łącznik 1-bigunowy IP44
- łącznik schodowy IP20
- łącznik świecznikowy IP44
- łącznik świecznikowy IP20
- przycisk bistabilny

UWAGI:
1. Instalacje oświetlenia wykonać przewodami YDY 2-5x1.5mm2
2. Zasilanie opraw ewakuacyjnego i awaryjnego wykonać przewodami YDYżo 3x1,5mm
3. Przewody układać w korytach kablowych.
4. w pomieszczeniach podejścia do opraw układać pod tynkiem, a w pom. 01 podejścia do opraw wykonać w rurakch RG21 Ø21mm.
5. Łączniki 1-biegnowe, świecznikowe, schodowe i przyciski bistabilne montować an wysokości 1,3m
6. Iaczniki 1-biegunowe, świecznikowe, schodowe i przyciski bistabilne wykonać jako podtynkowe

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH S.A.
ul. Obornicka 108 50-961 Wrocław

projekt	WYKONAWCZY	branża: ELEKTRYCZNA	
nazwa i adres obiektu	BUDOWA BUDYNKU DLA ZESTAWÓW LASEROWYCH SYMULATORÓW STRZELAŃ w KW-2817 WĘDRZYN wraz Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	zadanie: 24445 / rejestr: 5717	
treść rysunku	BUDYNEK INFRASTRUKTUKTURY LSS RZUT PARTERU - INSTALACJA OŚWIETLENIA		
projektant	mgr inż. PIOTR PALMA upr. 176/DOŚ/15 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	podpis	data 02.2019 / skala: 1:100
projektant	mgr inż. JAN KISIEL	podpis	data 02.2019 / nr rys. E-7
sprawdzający	mgr inż. IRENEUSZ STROJEWSKI upr. 125/01/DUW do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	podpis	data 02.2019